

#24375#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
 Адрес потребителя Доука 15, г.Калининград  
 Номер абонента 1870  
 Порядковый номер 3424  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1248346  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,856	105,982	107,032	0	103,643	105,644	0	24	24	0	0	70,4	52,6	0	9	5,1	0	4
25.04.2021	1,979	107,625	108,795	0	105,221	107,409	0	24	24	0	0	70,9	52,2	0	9	5,1	0	3,7
26.04.2021	2,016	110,4	111,698	0	107,929	110,268	0	24	24	0	0	71	52,4	0	9	5,1	0	2,9
27.04.2021	1,84	89,11	90,042	0	87,132	89,006	0	24	24	0	0	70,6	49,6	0	9	5,1	0	4,1
28.04.2021	1,684	94,715	95,689	0	92,639	94,472	0	24	24	0	0	70,2	52	0	9	5,1	0	6,7
29.04.2021	1,378	53,729	53,912	0	52,537	53,418	0	24	24	0	0	70,6	44,5	0	9	5,1	0	9,3
30.04.2021	0,966	46,697	46,989	0	45,779	46,55	0	24	24	0	0	66	44,9	0	9	5,1	0	7
01.05.2021	0,663	25,984	25,865	0	25,41	25,629	0	24	24	0	0	70,5	44,5	0	9	5,1	0	7,3
02.05.2021	0,646	25,816	25,684	0	25,246	25,443	0	24	24	0	0	70,4	44,9	0	9	5,1	0	6,2
03.05.2021	0,631	25,028	24,865	0	24,474	24,635	0	24	24	0	0	70,6	44,9	0	9	5,1	0	5,8
04.05.2021	0,615	24,114	23,935	0	23,577	23,713	0	24	24	0	0	70,8	44,8	0	9	5,1	0	9,6
05.05.2021	0,629	24,421	24,245	0	23,874	24,021	0	24	24	0	0	70,9	44,6	0	9	5,1	0	10,4
06.05.2021	0,587	24	23,81	0	23,475	23,585	0	24	24	0	0	70,1	45,2	0	9	5,1	0	6,9
07.05.2021	0,618	23,677	23,474	0	23,146	23,26	0	24	24	0	0	71,1	44,5	0	9	5,1	0	6,9
08.05.2021	0,667	25,599	25,403	0	25,028	25,174	0	24	24	0	0	70,8	44,2	0	9	5,1	0	6,3
09.05.2021	0,581	22,836	22,638	0	22,324	22,426	0	24	24	0	0	71	45,1	0	9	5,1	0	11,1
10.05.2021	0,661	25,577	25,398	0	25,007	25,165	0	24	24	0	0	70,9	44,5	0	9	5,1	0	17,8
11.05.2021	0,596	23,268	23,062	0	22,747	22,848	0	24	24	0	0	70,9	44,8	0	9	5,1	0	19,7
12.05.2021	0,596	25,575	25,376	0	25,023	25,131	0	24	24	0	0	69,4	45,7	0	9	5,1	0	19,2
13.05.2021	0,62	23,854	23,64	0	23,317	23,422	0	24	24	0	0	71,1	44,6	0	9	5,1	0	9,9
14.05.2021	0,581	23,075	22,873	0	22,562	22,659	0	24	24	0	0	70,7	45	0	9	5,1	0	10,6
15.05.2021	0,58	23,566	23,395	0	23,046	23,173	0	24	24	0	0	70,4	45,4	0	9	5,1	0	10
16.05.2021	0,631	25,42	25,235	0	24,862	24,999	0	24	24	0	0	70,2	44,9	0	9	5,1	0	12,5
17.05.2021	0,591	23,422	23,22	0	22,902	23,004	0	24	24	0	0	70,6	44,9	0	9	5,1	0	14,5
18.05.2021	0,607	23,471	23,256	0	22,945	23,043	0	24	24	0	0	71	44,6	0	9	5,1	0	11,4
19.05.2021	0,58	23,312	23,101	0	22,798	22,884	0	24	24	0	0	70,4	45	0	9	5,1	0	10,4
20.05.2021	0,589	23,713	23,491	0	23,19	23,271	0	24	24	0	0	70,4	45	0	9	5,1	0	-
21.05.2021	0,592	23,47	23,25	0	22,95	23,035	0	24	24	0	0	70,5	44,8	0	9	5,1	0	14
22.05.2021	0,622	24,507	24,313	0	23,962	24,088	0	24	24	0	0	70,7	44,8	0	9	5,1	0	-
23.05.2021	0,675	25,974	25,782	0	25,396	25,549	0	24	24	0	0	70,7	44,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	25,877	1167,937	1169,468	0	1142,141	1156,924	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,877																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	141,017	7984,711	8031,539	0	7789,087	7911,24	0	1733,28	0
23.05.2021	166,898	9152,65	9201,006	0	8931,23	9068,161	0	2453,28	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.05.2021 12:53:07