

#131126#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Докука 15, г.Калининград  
  
3424  
ТЭМ-104  
1248346  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2025 | 0,831   | 52,762   | 52,551   | 51,566   | 51,805   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.04.2025 | 0,83    | 52,652   | 52,426   | 51,459   | 51,678   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.04.2025 | 0,81    | 52,441   | 52,191   | 51,258   | 51,445   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,3   | 55,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.04.2025 | 0,823   | 51,396   | 51,121   | 50,225   | 50,395   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,7   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.04.2025 | 0,848   | 52,977   | 52,768   | 51,771   | 52,021   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.04.2025 | 0,836   | 51,979   | 51,734   | 50,791   | 51       | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,7   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.04.2025 | 0,82    | 51,629   | 51,365   | 50,455   | 50,633   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.05.2025 | 0,801   | 49,326   | 48,949   | 48,195   | 48,256   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.05.2025 | 0,834   | 56,82    | 56,898   | 55,576   | 56,092   | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 70     | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.05.2025 | 0,805   | 49,588   | 49,219   | 48,451   | 48,52    | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.05.2025 | 0,844   | 53,564   | 53,395   | 52,35    | 52,637   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.05.2025 | 0,85    | 53,389   | 53,195   | 52,176   | 52,441   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.05.2025 | 0,893   | 56,043   | 55,984   | 54,775   | 55,193   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.05.2025 | 0,856   | 55,684   | 55,629   | 54,432   | 54,838   | 23,76  | 23,76   | 0      | 0      | 71     | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.05.2025 | 0,846   | 53,518   | 53,371   | 52,305   | 52,615   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.05.2025 | 0,874   | 54,834   | 54,701   | 53,592   | 53,928   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.05.2025 | 0,906   | 54,521   | 54,396   | 53,271   | 53,633   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 55     | 9       | 5,1     | -           |
| 11.05.2025 | 0,905   | 54,922   | 54,799   | 53,664   | 54,031   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 55     | 9       | 5,1     | -           |
| 12.05.2025 | 0,873   | 54,408   | 54,305   | 53,174   | 53,537   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.05.2025 | 0,876   | 54,303   | 54,209   | 53,068   | 53,445   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.05.2025 | 0,871   | 54,35    | 54,275   | 53,113   | 53,51    | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,5   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.05.2025 | 0,893   | 56,084   | 56,078   | 54,816   | 55,287   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.05.2025 | 0,918   | 57,275   | 57,348   | 55,979   | 56,541   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,4   | 55,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.05.2025 | 0,882   | 53,752   | 53,65    | 52,523   | 52,895   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 55,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.05.2025 | 0,923   | 54,033   | 53,967   | 52,783   | 53,217   | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 54,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.05.2025 | 0,853   | 52,123   | 51,967   | 50,93    | 51,232   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 55,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.05.2025 | 0,852   | 53,158   | 53,059   | 51,949   | 52,309   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,6   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.05.2025 | 0,846   | 52,32    | 52,234   | 51,125   | 51,494   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,7   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.05.2025 | 0,875   | 53,273   | 53,227   | 52,055   | 52,479   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 55,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.05.2025 | 0,888   | 53,623   | 53,543   | 52,395   | 52,789   | 24     | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 55,1   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 25,762  | 1606,747 | 1602,554 | 1570,222 | 1579,896 | 719,75 | 719,75  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 25,762  |          |          |          |          |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,75

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.04.2025 | 468,748 | 25967,291 | 26551,127 | 25352,477 | 26180,781 | 6005,56 | 0,13   |
| 23.05.2025 | 494,509 | 27574,039 | 28153,682 | 26922,699 | 27760,676 | 6725,31 | 0,14   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:35:06