

#24374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
 Адрес потребителя Докука 15, г.Калининград
 Номер абонента 1870
 Порядковый номер 3424
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1248346
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,615	24,038	23,838	0	23,504	23,619	0	24	24	0	0	70,7	44,6	0	9	5,1	0	16
25.05.2021	0,61	23,605	23,349	0	23,079	23,136	0	24	24	0	0	70,8	44,5	0	9	5,1	0	-
26.05.2021	0,599	23,384	23,089	0	22,862	22,876	0	24	24	0	0	70,8	44,7	0	9	5,1	0	-
27.05.2021	0,615	24,337	24,078	0	23,8	23,855	0	24	24	0	0	70,4	44,7	0	9	5,1	0	-
28.05.2021	0,618	24,312	24,044	0	23,773	23,823	0	24	24	0	0	70,6	44,6	0	9	5,1	0	11
29.05.2021	0,61	24,255	23,999	0	23,723	23,778	0	24	24	0	0	70,2	44,6	0	9	5,1	0	12,3
30.05.2021	0,616	23,887	23,627	0	23,354	23,411	0	24	24	0	0	70,8	44,5	0	9	5,1	0	-
31.05.2021	0,609	23,627	23,335	0	23,101	23,121	0	24	24	0	0	70,8	44,5	0	9	5,1	0	16
01.06.2021	0,604	23,626	23,318	0	23,103	23,105	0	24	24	0	0	70,6	44,5	0	9	5,1	0	-
02.06.2021	0,598	23,221	22,915	0	22,705	22,707	0	24	24	0	0	70,7	44,4	0	9	5,1	0	-
03.06.2021	0,591	23,189	22,9	0	22,673	22,688	0	24	24	0	0	70,8	44,8	0	9	5,1	0	15
04.06.2021	0,581	22,625	22,259	0	22,118	22,053	0	24	24	0	0	71	44,8	0	9	5,1	0	-
05.06.2021	0,603	26,787	26,384	0	26,219	26,125	0	24	24	0	0	68,8	45,9	0	9	5,1	0	13,4
06.06.2021	0,597	23,675	23,336	0	23,149	23,119	0	24	24	0	0	70,6	44,9	0	9	5,1	0	22
07.06.2021	0,613	26,704	26,493	0	26,132	26,233	0	24	24	0	0	69,3	45,9	0	9	5,1	0	-
08.06.2021	0,557	21,771	21,475	0	21,282	21,274	0	24	24	0	0	71	45	0	9	5,1	0	18,8
09.06.2021	0,552	22,123	21,813	0	21,632	21,607	0	24	24	0	0	70,6	45,2	0	9	5,1	0	21
10.06.2021	0,545	26,573	26,392	0	26,029	26,125	0	24	24	0	0	67,5	46,6	0	9	5,1	0	-
11.06.2021	0,554	21,824	21,501	0	21,337	21,3	0	24	24	0	0	70,9	45	0	9	5,1	0	-
12.06.2021	0,562	22,836	22,596	0	22,333	22,382	0	24	24	0	0	70,3	45,3	0	9	5,1	0	-
13.06.2021	0,557	22,356	22,073	0	21,859	21,864	0	24	24	0	0	70,7	45,3	0	9	5,1	0	-
14.06.2021	0,595	23,063	22,806	0	22,545	22,594	0	24	24	0	0	71,1	44,8	0	9	5,1	0	-
15.06.2021	0,593	23,17	22,89	0	22,653	22,678	0	24	24	0	0	70,8	44,7	0	9	5,1	0	-
16.06.2021	0,578	22,602	22,241	0	22,1	22,037	0	24	24	0	0	70,7	44,6	0	9	5,1	0	-
17.06.2021	0,579	22,715	22,44	0	22,209	22,232	0	24	24	0	0	70,7	44,8	0	9	5,1	0	-
18.06.2021	0,569	22,007	21,72	0	21,512	21,519	0	24	24	0	0	71,1	44,8	0	9	5,1	0	-
19.06.2021	0,539	21,357	21,037	0	20,88	20,838	0	24	24	0	0	70,9	45,2	0	9	5,1	0	-
20.06.2021	0,556	21,873	21,544	0	21,383	21,341	0	24	24	0	0	71	45,1	0	9	5,1	0	-
21.06.2021	0,557	22,184	21,892	0	21,688	21,686	0	24	24	0	0	70,8	45,2	0	9	5,1	0	-
22.06.2021	0,56	23,367	23,086	0	22,858	22,864	0	24	24	0	0	69,9	45,5	0	9	5,1	0	-
23.06.2021	0,536	25,802	25,568	0	25,27	25,31	0	24	24	0	0	67,8	46,7	0	9	5,1	0	-
Итого:	18,068	726,895	718,038	0	710,865	711,3	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,068																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	166,898	9152,65	9201,006	0	8931,23	9068,161	0	2453,28	0
23.06.2021	184,966	9879,546	9919,043	0	9642,095	9779,463	0	3197,28	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.06.2021 7:59:48