

#24370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Доюка 15, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3424
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1248346
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,589	32,695	32,398	0	31,984	31,996	0	24	24	0	0	69,9	51,5	0	9	5,1	0	-
25.05.2023	0,563	32,426	32,117	0	31,727	31,715	0	24	24	0	0	69,5	51,8	0	9	5,1	0	-
26.05.2023	0,62	35,258	34,914	0	34,504	34,484	0	24	24	0	0	69,4	51,5	0	9	5,1	0	-
27.05.2023	0,606	34,562	34,234	0	33,816	33,812	0	24	24	0	0	69,4	51,5	0	9	5,1	0	-
28.05.2023	0,611	34,316	33,988	0	33,574	33,566	0	24	24	0	0	69,6	51,5	0	9	5,1	0	-
29.05.2023	0,622	34,832	34,453	0	34,082	34,035	0	24	24	0	0	69,6	51,4	0	9	5,1	0	-
30.05.2023	0,589	34,168	33,84	0	33,441	33,418	0	24	24	0	0	69,2	51,7	0	9	5,1	0	-
31.05.2023	0,597	34,035	33,684	0	33,301	33,266	0	24	24	0	0	69,4	51,6	0	9	5,1	0	-
01.06.2023	0,601	33,688	33,344	0	32,957	32,93	0	24	24	0	0	69,7	51,5	0	9	5,1	0	-
02.06.2023	0,58	33,699	33,344	0	32,977	32,93	0	24	24	0	0	69,3	51,8	0	9	5,1	0	-
03.06.2023	0,594	34,598	34,242	0	33,855	33,816	0	24	24	0	0	69,2	51,8	0	9	5,1	0	-
04.06.2023	0,622	35,949	35,621	0	35,18	35,176	0	24	24	0	0	69,4	51,8	0	9	5,1	0	-
05.06.2023	0,637	36,641	36,324	0	35,852	35,871	0	24	24	0	0	69,4	51,8	0	9	5,1	0	-
06.06.2023	0,603	34,262	33,949	0	33,52	33,523	0	24	24	0	0	69,8	51,9	0	9	5,1	0	-
07.06.2023	0,608	36	35,891	0	35,223	35,434	0	24	24	0	0	69,5	52,4	0	9	5,1	0	-
08.06.2023	0,615	37,984	37,914	0	37,168	37,422	0	24	24	0	0	69,4	53	0	9	5,1	0	-
09.06.2023	0,624	39,703	39,652	0	38,844	39,117	0	24	24	0	0	69,6	53,6	0	9	5,1	0	-
10.06.2023	0,615	40,664	40,613	0	39,785	40,059	0	24	24	0	0	69,8	54,4	0	9	5,1	0	-
11.06.2023	0,622	43,27	43,285	0	42,328	42,676	0	24	24	0	0	69,7	55,1	0	9	5,1	0	-
12.06.2023	0,663	48,617	48,746	0	47,57	48,047	0	24	24	0	0	69,4	55,6	0	9	5,1	0	-
13.06.2023	0,654	48,203	48,312	0	47,16	47,613	0	24	24	0	0	69,8	56	0	9	5,1	0	-
14.06.2023	0,606	44,422	44,488	0	43,449	43,84	0	24	24	0	0	70	56,2	0	9	5,1	0	-
15.06.2023	0,639	47,52	47,656	0	46,492	46,961	0	24	24	0	0	69,6	56	0	9	5,1	0	-
16.06.2023	0,628	47,016	47,141	0	46	46,457	0	24	24	0	0	69,7	56,1	0	9	5,1	0	-
17.06.2023	0,639	48,664	48,809	0	47,605	48,09	0	24	24	0	0	69,7	56,4	0	9	5,1	0	-
18.06.2023	0,645	49,527	49,715	0	48,453	48,977	0	24	24	0	0	69,9	56,6	0	9	5,1	0	-
19.06.2023	0,636	50,543	50,746	0	49,445	49,984	0	24	24	0	0	69,8	57	0	9	5,1	0	-
20.06.2023	0,509	53,09	53,793	0	52,172	53,105	0	24	24	0	0	61,4	52,2	0	9	5,1	0	-
21.06.2023	0,675	61,098	61,613	0	59,816	60,68	0	24	24	0	0	68,4	57,2	0	9	5,1	0	-
22.06.2023	0,632	49,668	49,855	0	48,582	49,102	0	24	24	0	0	70,1	57,2	0	9	5,1	0	-
23.06.2023	0,637	54,023	54,336	0	52,867	53,512	0	24	24	0	0	69,2	57,3	0	9	5,1	0	-
Итого:	19,081	1281,141	1279,017	0	1253,729	1261,614	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,081																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	1096,109	52906,953	53069,539	0	51655,297	52397,723	0	19960,62	0,01
23.06.2023	1115,19	54188,094	54348,559	0	52909,027	53659,336	0	20704,62	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:55:54