

# #24373#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Докука 15, г.Калининград  
1870  
3424  
ТЭМ-104  
1248346  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,4	21,9	0	9	5,1	0	-
25.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,3	21,8	0	9	5,1	0	-
26.07.2021	0,006	1,202	11,499	0	1,199	11,482	0	24	24	0	0	28,2	23,5	0	9	5,1	0	-
27.07.2021	0	0	20,397	0	0	20,369	0	24	24	0	0	21,7	21,6	0	9	5,1	0	-
28.07.2021	0	0	21,57	0	0	21,542	0	24	24	0	0	21,6	21,5	0	9	5,1	0	-
29.07.2021	0	0	23,574	0	0	23,543	0	24	24	0	0	21,5	21,4	0	9	5,1	0	-
30.07.2021	0	0	17,238	0	0	17,217	0	24	24	0	0	21,3	21,2	0	9	5,1	0	-
31.07.2021	0	0,001	0,002	0	0	0,002	0	24	24	0	0	21,2	21,4	0	9	5,1	0	-
01.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	21,1	0	9	5,1	0	-
02.08.2021	0	0,049	0,049	0	0,05	0,049	0	24	24	0	0	20,4	20,3	0	9	5,1	0	-
03.08.2021	0,143	66,513	66,972	0	66,27	66,771	0	24	24	0	0	28,2	26,2	0	9	5,1	0	-
04.08.2021	0,638	25,72	25,254	0	25,144	25,011	0	24	24	0	0	70,8	45,5	0	9	5,1	0	-
05.08.2021	0,615	23,662	23,151	0	23,125	22,936	0	24	24	0	0	71,5	45	0	9	5,1	0	-
06.08.2021	0,586	23,987	23,48	0	23,459	23,255	0	24	24	0	0	70,4	45,5	0	9	5,1	0	-
07.08.2021	0,556	22,585	22,085	0	22,083	21,874	0	24	24	0	0	70,6	45,6	0	9	5,1	0	-
08.08.2021	0,607	24,835	24,301	0	24,289	24,069	0	24	24	0	0	70,2	45,3	0	9	5,1	0	-
09.08.2021	0,585	23,777	23,245	0	23,252	23,023	0	24	24	0	0	70,4	45,4	0	9	5,1	0	-
10.08.2021	0,591	23,536	22,99	0	23,013	22,773	0	24	24	0	0	70,8	45,2	0	9	5,1	0	-
11.08.2021	0,595	23,783	23,242	0	23,255	23,022	0	24	24	0	0	70,7	45,2	0	9	5,1	0	-
12.08.2021	0,588	23,404	22,868	0	22,885	22,653	0	24	24	0	0	70,7	45,1	0	9	5,1	0	-
13.08.2021	0,546	21,635	21,095	0	21,149	20,895	0	24	24	0	0	71	45,3	0	9	5,1	0	-
14.08.2021	0,565	22,245	21,731	0	21,749	21,529	0	24	24	0	0	70,8	44,9	0	9	5,1	0	-
15.08.2021	0,536	21,16	20,634	0	20,686	20,439	0	24	24	0	0	71	45,2	0	9	5,1	0	-
16.08.2021	0,586	22,941	22,41	0	22,43	22,201	0	24	24	0	0	70,8	44,8	0	9	5,1	0	-
17.08.2021	0,528	21,312	20,803	0	20,838	20,604	0	24	24	0	0	70,7	45,4	0	9	5,1	0	-
18.08.2021	0,528	21,708	21,197	0	21,23	20,994	0	24	24	0	0	70,3	45,5	0	9	5,1	0	-
19.08.2021	0,571	22,975	22,464	0	22,466	22,252	0	24	24	0	0	70,5	45,2	0	9	5,1	0	-
20.08.2021	0,565	22,522	22,018	0	22,022	21,812	0	24	24	0	0	70,7	45,1	0	9	5,1	0	-
21.08.2021	0,52	21,147	20,711	0	20,684	20,516	0	21,81	21,81	0	0	70,1	45,1	0	9	5,1	0	-
22.08.2021	0,611	33,624	33,247	0	32,968	32,901	0	24	24	0	0	65,6	47,2	0	9	5,1	0	-
23.08.2021	0,639	25,126	24,585	0	24,567	24,357	0	24	24	0	0	70,7	44,8	0	9	5,1	0	-
Итого:	11,705	539,449	622,812	0	528,813	618,091	0	741,81	741,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,705																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741,81

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	199,609	10524,661	10557,559	0	10273,452	10411,761	0	3917,28	0
23.08.2021	211,312	11064,111	11180,372	0	10802,264	11029,854	0	4659,09	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 14:50:26