

#24357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Докука 15, г.Калининград
1870
3424
ТЭМ-104
1248346
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,539	25,549	25,104	0	25,006	24,838	0	24	24	0	0	69,2	47,7	0	9	5,1	0	-
25.07.2022	0,531	24,66	24,195	0	24,127	23,943	0	24	24	0	0	69,5	47,6	0	9	5,1	0	-
26.07.2022	0,559	26,297	25,818	0	25,736	25,547	0	24	24	0	0	69,2	47,5	0	9	5,1	0	-
27.07.2022	0,565	26,467	26,006	0	25,902	25,734	0	24	24	0	0	69,1	47,3	0	9	5,1	0	-
28.07.2022	0,572	26,871	26,416	0	26,303	26,143	0	24	24	0	0	68,9	47,2	0	9	5,1	0	-
29.07.2022	0,544	25,859	25,414	0	25,309	25,148	0	24	24	0	0	69	47,5	0	9	5,1	0	-
30.07.2022	0,532	25,301	24,859	0	24,764	24,598	0	24	24	0	0	69	47,6	0	9	5,1	0	-
31.07.2022	0,58	27,613	27,172	0	27,029	26,887	0	24	24	0	0	68,9	47,5	0	9	5,1	0	-
01.08.2022	0,53	24,592	24,148	0	24,061	23,895	0	24	24	0	0	69,5	47,6	0	9	5,1	0	-
02.08.2022	0,559	27,096	26,66	0	26,523	26,379	0	24	24	0	0	68,7	47,8	0	9	5,1	0	-
03.08.2022	0,148	37,52	37,895	0	37,096	37,525	0	24	24	0	0	49,6	45,7	0	9	5,1	0	-
04.08.2022	0	0,002	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,1	23,1	0	9	5,1	0	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,4	22,5	0	9	5,1	0	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	21,9	0	9	5,1	0	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,5	21,4	0	9	5,1	0	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	21	0	9	5,1	0	-
09.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,6	0	9	5,1	0	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	20,5	0	9	5,1	0	-
11.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	20,2	0	9	5,1	0	-
12.08.2022	0	0	0	0	0,002	0,002	0	24	24	0	0	20,3	19	0	9	5,1	0	-
13.08.2022	0,002	0,002	0,002	0	0	0,002	0	24	24	0	0	20,8	23,3	0	9	5,1	0	-
14.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	20,3	0	9	5,1	0	-
15.08.2022	0	0,055	0,061	0	0,057	0,059	0	24	24	0	0	19,9	19,5	0	9	5,1	0	-
16.08.2022	0,079	50,891	51,283	0	50,746	51,158	0	24	24	0	0	26,7	25,2	0	9	5,1	0	-
17.08.2022	0,621	31,215	30,795	0	30,566	30,471	0	24	24	0	0	68	47,8	0	9	5,1	0	-
18.08.2022	0,57	26,971	26,592	0	26,396	26,311	0	24	24	0	0	69,1	47,6	0	9	5,1	0	-
19.08.2022	0,494	24,102	23,711	0	23,588	23,455	0	24	24	0	0	69,1	48,2	0	9	5,1	0	-
20.08.2022	0,534	26,246	25,812	0	25,689	25,533	0	24	24	0	0	68,8	48,1	0	9	5,1	0	-
21.08.2022	0,56	26,395	25,934	0	25,828	25,658	0	24	24	0	0	69,4	47,8	0	9	5,1	0	-
22.08.2022	0,55	25,668	25,203	0	25,113	24,936	0	24	24	0	0	69,6	47,8	0	9	5,1	0	-
23.08.2022	0,565	26,945	26,449	0	26,371	26,17	0	24	24	0	0	69,2	47,8	0	9	5,1	0	-
Итого:	9,634	536,317	529,529	0	526,212	524,392	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,634																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	674,886	32001,918	32001,967	0	31244,109	31601,76	0	12675,09	0
23.08.2022	684,52	32538,232	32531,496	0	31770,322	32126,15	0	13419,09	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 14:48:10