

#29000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Докука 15, г.Калининград
1870
3424
ТЭМ-104
1248346
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,635	47,289	47,73	0	46,266	47,035	0	24	24	0	0	69,7	56,1	0	9	5,1	0	-
25.07.2023	0,65	47,422	47,895	0	46,391	47,199	0	24	24	0	0	69,9	56	0	9	5,1	0	-
26.07.2023	0,651	47,551	48,02	0	46,516	47,324	0	24	24	0	0	69,9	56	0	9	5,1	0	-
27.07.2023	0,673	54,566	55,258	0	53,414	54,449	0	24	24	0	0	68,6	56,1	0	9	5,1	0	-
28.07.2023	0,638	47,863	48,328	0	46,828	47,625	0	24	24	0	0	69,7	56,2	0	9	5,1	0	-
29.07.2023	0,64	47,371	47,863	0	46,34	47,164	0	24	24	0	0	69,8	56,1	0	9	5,1	0	-
30.07.2023	0,632	47,66	48,156	0	46,629	47,453	0	24	24	0	0	69,7	56,2	0	9	5,1	0	-
31.07.2023	0,679	49,07	49,598	0	48,004	48,883	0	24	24	0	0	69,9	55,9	0	9	5,1	0	-
01.08.2023	0,667	50,406	50,992	0	49,316	50,25	0	24	24	0	0	69,5	56	0	9	5,1	0	-
02.08.2023	0,163	39,816	40,855	0	39,309	40,402	0	24	24	0	0	52,6	48,5	0	9	5,1	0	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,7	24,8	0	9	5,1	0	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,6	22,9	0	9	5,1	0	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	21,9	0	9	5,1	0	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	21,3	0	9	5,1	0	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	21	0	9	5,1	0	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,8	20,6	0	9	5,1	0	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	20,3	0	9	5,1	0	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	20	0	9	5,1	0	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	19,7	0	9	5,1	0	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,7	19,5	0	9	5,1	0	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	19,4	0	9	5,1	0	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,4	0	9	5,1	0	-
15.08.2023	0,193	42,289	42,711	0	41,949	42,457	0	24	24	0	0	39,2	34,6	0	9	5,1	0	-
16.08.2023	0,7	52,109	51,906	0	50,988	51,156	0	24	24	0	0	69,5	55,8	0	9	5,1	0	-
17.08.2023	0,645	46,684	46,445	0	45,664	45,773	0	24	24	0	0	70	55,9	0	9	5,1	0	-
18.08.2023	0,625	45,688	45,453	0	44,695	44,789	0	24	24	0	0	69,9	56	0	9	5,1	0	-
19.08.2023	0,62	46,324	46,129	0	45,32	45,461	0	24	24	0	0	69,7	56,1	0	9	5,1	0	-
20.08.2023	0,614	45,492	45,324	0	44,508	44,66	0	24	24	0	0	69,8	56	0	9	5,1	0	-
21.08.2023	0,63	45,898	45,738	0	44,898	45,078	0	24	24	0	0	69,9	56	0	9	5,1	0	-
22.08.2023	0,628	45,785	45,664	0	44,785	45	0	24	24	0	0	69,9	56	0	9	5,1	0	-
23.08.2023	0,609	46,531	46,418	0	45,531	45,738	0	24	24	0	0	69,5	56,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	11,292	895,814	900,483	0	877,351	887,896	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,292																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	1134,115	55634,086	55803,18	0	54323,762	55092,602	0	21424,62	0,01
23.08.2023	1145,41	56529,902	56703,664	0	55201,113	55980,5	0	22168,62	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 14:55:00