

#24372#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Докука 15, г.Калининград  
1870  
3424  
ТЭМ-104  
1248346  
1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | V3, м3 | M1, т   | M2, т   | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,571   | 23,131  | 22,611  | 0      | 22,618  | 22,396  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 25.08.2021 | 0,569   | 22,835  | 22,307  | 0      | 22,327  | 22,095  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45,3   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 26.08.2021 | 0,576   | 23,509  | 22,992  | 0      | 22,992  | 22,773  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 27.08.2021 | 0,565   | 25,349  | 24,882  | 0      | 24,811  | 24,636  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 46,2   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 28.08.2021 | 0,57    | 23,32   | 22,802  | 0      | 22,806  | 22,583  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 45,5   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 29.08.2021 | 0,6     | 24,161  | 23,639  | 0      | 23,627  | 23,417  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,5   | 45,2   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 30.08.2021 | 0,604   | 23,929  | 23,376  | 0      | 23,397  | 23,157  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45     | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 31.08.2021 | 0,594   | 23,716  | 23,199  | 0      | 23,188  | 22,98   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 01.09.2021 | 0,588   | 24,133  | 23,628  | 0      | 23,602  | 23,402  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 02.09.2021 | 0,568   | 23,052  | 22,527  | 0      | 22,541  | 22,312  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,5   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 03.09.2021 | 0,578   | 23,384  | 22,832  | 0      | 22,87   | 22,616  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 04.09.2021 | 0,61    | 24,016  | 23,516  | 0      | 23,48   | 23,297  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 44,9   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 05.09.2021 | 0,606   | 24,192  | 23,692  | 0      | 23,654  | 23,47   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45,2   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 06.09.2021 | 0,61    | 28,57   | 28,135  | 0      | 27,981  | 27,857  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 67,8   | 46     | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 07.09.2021 | 0,58    | 23,355  | 22,843  | 0      | 22,839  | 22,628  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 08.09.2021 | 0,599   | 23,66   | 23,142  | 0      | 23,136  | 22,928  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 44,7   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 09.09.2021 | 0,573   | 22,451  | 21,925  | 0      | 21,952  | 21,722  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 44,7   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 10.09.2021 | 0,543   | 21,719  | 21,217  | 0      | 21,234  | 21,017  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45,2   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 11.09.2021 | 0,542   | 21,888  | 21,405  | 0      | 21,402  | 21,201  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 12.09.2021 | 0,557   | 22,421  | 21,928  | 0      | 21,925  | 21,721  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 45,3   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 13.09.2021 | 0,566   | 22,683  | 22,181  | 0      | 22,177  | 21,97   | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45,3   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 14.09.2021 | 0,517   | 21,497  | 21,026  | 0      | 21,023  | 20,821  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 45,9   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 15.09.2021 | 0,575   | 22,859  | 22,37   | 0      | 22,351  | 22,161  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,7   | 45     | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 16.09.2021 | 0,534   | 21,659  | 21,148  | 0      | 21,18   | 20,946  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 17.09.2021 | 0,564   | 22,563  | 22,106  | 0      | 22,062  | 21,898  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,6   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 18.09.2021 | 0,594   | 24,454  | 23,999  | 0      | 23,92   | 23,772  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 45,2   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 19.09.2021 | 0,623   | 25,01   | 24,535  | 0      | 24,46   | 24,306  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 44,9   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 20.09.2021 | 0,573   | 23,233  | 22,771  | 0      | 22,725  | 22,558  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,2   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 21.09.2021 | 0,587   | 23,723  | 23,276  | 0      | 23,201  | 23,059  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,2   | 45     | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 22.09.2021 | 0,596   | 24,074  | 23,627  | 0      | 23,545  | 23,405  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 23.09.2021 | 0,602   | 24,638  | 24,185  | 0      | 24,099  | 23,957  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| Итого:     | 17,934  | 729,184 | 713,822 | 0      | 713,125 | 707,061 | 0     | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 17,934  |         |         |        |         |         |       |      |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2021 | 211,312 | 11064,111 | 11180,372 | 0      | 10802,264 | 11029,854 | 0     | 4659,09 | 0      |
| 23.09.2021 | 229,248 | 11793,295 | 11894,194 | 0      | 11515,39  | 11736,917 | 0     | 5403,09 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 19:45:55