

#24359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель **РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК**
Адрес потребителя **Докука 15, г.Калининград**
Номер абонента **1870**
Порядковый номер **3424**
Тип теплосчётчика **ТЭМ-104**
Заводской номер **1248346**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,556 | 27,023 | 26,525 | 0 | 26,447 | 26,24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.08.2022 | 0,552 | 26,781 | 26,289 | 0 | 26,213 | 26,008 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.08.2022 | 0,539 | 25,125 | 24,656 | 0 | 24,58 | 24,393 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.08.2022 | 0,535 | 25,525 | 25,059 | 0 | 24,975 | 24,789 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.08.2022 | 0,505 | 25,191 | 24,754 | 0 | 24,658 | 24,482 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.08.2022 | 0,524 | 25,533 | 25,072 | 0 | 24,986 | 24,803 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.08.2022 | 0,556 | 26,682 | 26,203 | 0 | 26,109 | 25,92 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 31.08.2022 | 0,544 | 26,691 | 26,242 | 0 | 26,125 | 25,959 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.09.2022 | 0,579 | 28,629 | 28,154 | 0 | 28,02 | 27,848 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.09.2022 | 0,575 | 28,277 | 27,822 | 0 | 27,68 | 27,52 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.09.2022 | 0,571 | 28,102 | 27,633 | 0 | 27,502 | 27,334 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.09.2022 | 0,616 | 29,984 | 29,508 | 0 | 29,346 | 29,193 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.09.2022 | 0,612 | 30,051 | 29,594 | 0 | 29,416 | 29,275 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.09.2022 | 0,619 | 36,258 | 35,871 | 0 | 35,543 | 35,471 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 48,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.09.2022 | 0,585 | 28,117 | 27,652 | 0 | 27,516 | 27,357 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.09.2022 | 0,568 | 27,137 | 26,684 | 0 | 26,555 | 26,398 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.09.2022 | 0,636 | 30,758 | 30,293 | 0 | 30,107 | 29,971 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.09.2022 | 0,575 | 28,297 | 27,844 | 0 | 27,697 | 27,545 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.09.2022 | 0,612 | 29,316 | 28,836 | 0 | 28,691 | 28,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.09.2022 | 0,592 | 28,129 | 27,668 | 0 | 27,527 | 27,373 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.09.2022 | 0,618 | 29,77 | 29,297 | 0 | 29,139 | 28,986 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.09.2022 | 0,631 | 31,48 | 31,012 | 0 | 30,818 | 30,676 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.09.2022 | 0,628 | 29,223 | 28,766 | 0 | 28,596 | 28,467 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.09.2022 | 0,579 | 28,16 | 27,711 | 0 | 27,562 | 27,412 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.09.2022 | 0,617 | 33,043 | 32,637 | 0 | 32,371 | 32,281 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.09.2022 | 0,643 | 32,434 | 31,973 | 0 | 31,758 | 31,629 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.09.2022 | 0,626 | 30,867 | 30,426 | 0 | 30,221 | 30,102 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.09.2022 | 0,625 | 30,324 | 29,867 | 0 | 29,68 | 29,551 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.09.2022 | 0,604 | 29,457 | 29,027 | 0 | 28,836 | 28,719 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.09.2022 | 0,624 | 29,641 | 29,207 | 0 | 29,01 | 28,898 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.09.2022 | 0,611 | 29,695 | 29,289 | 0 | 29,064 | 28,977 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 18,257 | 895,7 | 881,571 | 0 | 876,748 | 872,108 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,257 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч **744**

Период нормальной работы системы, ч **744**

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.08.2022 | 684,52 | 32538,232 | 32531,496 | 0 | 31770,322 | 32126,15 | 0 | 13419,09 | 0 |
| 23.09.2022 | 702,779 | 33433,934 | 33413,066 | 0 | 32647,07 | 32998,258 | 0 | 14163,09 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:26:21