

# #24371#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель **РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК**  
Адрес потребителя **Докука 15, г.Калининград**  
Номер абонента **1870**  
Порядковый номер **3424**  
Тип теплосчётчика **ТЭМ-104**  
Заводской номер **1248346**  
Номер системы **1**

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | V3, м3 | M1, т   | M2, т   | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 0,582   | 23,921  | 23,47   | 0      | 23,396  | 23,246  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 45,3   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 25.09.2021 | 0,621   | 25,097  | 24,658  | 0      | 24,544  | 24,428  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,3   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 26.09.2021 | 0,614   | 24,734  | 24,301  | 0      | 24,189  | 24,071  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 45,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 27.09.2021 | 0,549   | 23,082  | 22,644  | 0      | 22,578  | 22,425  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 45,7   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 28.09.2021 | 0,583   | 23,983  | 23,525  | 0      | 23,455  | 23,298  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 45,6   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 29.09.2021 | 0,606   | 24,18   | 23,715  | 0      | 23,645  | 23,494  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,5   | 45     | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 30.09.2021 | 0,575   | 23,717  | 23,263  | 0      | 23,198  | 23,041  | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 45,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| Итого:     | 4,13    | 168,714 | 165,576 | 0      | 165,005 | 164,003 | 0     | 168  | 168     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 4,13    |         |         |        |         |         |       |      |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч **168**

Период нормальной работы системы, ч **168**

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2021 | 229,248 | 11793,295 | 11894,194 | 0      | 11515,39  | 11736,917 | 0     | 5403,09 | 0      |
| 30.09.2021 | 233,378 | 11962,009 | 12059,77  | 0      | 11680,396 | 11900,92  | 0     | 5571,09 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <b>ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ</b><br>МП «Калининградтеплосеть»<br>ОТЧЕТ ПРИНЯТ<br>08.10.2021 12:22:40 |
|--|