

#24385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Доюка 15, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3424
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1248346
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, ч | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,644 | 30,762 | 30,352 | 0 | 30,105 | 30,031 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.09.2022 | 0,641 | 31,621 | 31,227 | 0 | 30,957 | 30,895 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.09.2022 | 0,611 | 29,395 | 29,012 | 0 | 28,771 | 28,703 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 27.09.2022 | 0,62 | 29,355 | 28,934 | 0 | 28,729 | 28,629 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.09.2022 | 0,603 | 28,613 | 28,23 | 0 | 28,004 | 27,934 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.09.2022 | 0,612 | 30,035 | 29,656 | 0 | 29,402 | 29,34 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.09.2022 | 0,572 | 27,746 | 27,395 | 0 | 27,156 | 27,102 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.10.2022 | 0,579 | 27,902 | 27,574 | 0 | 27,309 | 27,277 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.10.2022 | 0,684 | 34,156 | 33,844 | 0 | 33,445 | 33,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.10.2022 | 0,63 | 30,832 | 30,527 | 0 | 30,184 | 30,207 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.10.2022 | 0,605 | 27,863 | 27,551 | 0 | 27,258 | 27,258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 6,801 | 328,28 | 324,302 | 0 | 321,32 | 320,86 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.09.2022 | 702,779 | 33433,934 | 33413,066 | 0 | 32647,07 | 32998,258 | 0 | 14163,09 | 0 |
| 04.10.2022 | 709,581 | 33762,215 | 33737,367 | 0 | 32968,391 | 33319,117 | 0 | 14427,09 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:33:22