

# #22894#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель РУБИН магазин, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада"  
Адрес потребителя Гайдара 117-123, Калининград  
Номер абонента 462  
Порядковый номер 5449  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32330  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.03.2023 | 0,189     | 15,25  | 24       | 0      | 53,1   | 42,4   | 5,5         |
| 22.03.2023 | 0,157     | 13,89  | 24       | 0      | 52,2   | 42,6   | 5,5         |
| 23.03.2023 | 0,141     | 12,91  | 24       | 0      | 52,3   | 43     | 10,6        |
| 24.03.2023 | 0,152     | 13,38  | 24       | 0      | 52,4   | 42,7   | 9,5         |
| 25.03.2023 | 0,157     | 13,66  | 24       | 0      | 52,2   | 42,3   | 7,8         |
| 26.03.2023 | 0,176     | 14,59  | 24       | 0      | 52,2   | 41,8   | 6           |
| 27.03.2023 | 0,226     | 16,24  | 24       | 0      | 54,4   | 42,5   | 2,1         |
| 28.03.2023 | 0,267     | 16,23  | 24       | 0      | 59,4   | 45,2   | -1,5        |
| 29.03.2023 | 0,219     | 15,86  | 24       | 0      | 54,6   | 42,7   | 1,7         |
| 30.03.2023 | 0,16      | 14,09  | 24       | 0      | 51,4   | 41,8   | 7,1         |
| 31.03.2023 | 0,155     | 13,59  | 24       | 0      | 51,7   | 41,9   | 8,9         |
| 01.04.2023 | 0,201     | 15,92  | 24       | 0      | 51,6   | 40,8   | 5,2         |
| 02.04.2023 | 0,224     | 16,68  | 24       | 0      | 52,4   | 40,9   | 3,9         |
| 03.04.2023 | 0,243     | 16,88  | 24       | 0      | 54     | 41,6   | 1,7         |
| 04.04.2023 | 0,241     | 16,49  | 24       | 0      | 54,8   | 42,2   | -0,1        |
| 05.04.2023 | 0,217     | 16,06  | 24       | 0      | 53,3   | 41,7   | 1           |
| 06.04.2023 | 0,219     | 16,38  | 24       | 0      | 52,5   | 41     | 2,3         |
| 07.04.2023 | 0,166     | 14,39  | 24       | 0      | 50,6   | 40,8   | 9,6         |
| 08.04.2023 | 0,15      | 13,64  | 24       | 0      | 50,4   | 40,9   | 10,3        |
| 09.04.2023 | 0,165     | 14,67  | 24       | 0      | 50,2   | 40,6   | 8,2         |
| 10.04.2023 | 0,157     | 14,43  | 24       | 0      | 50,2   | 40,9   | 7,9         |
| 11.04.2023 | 0,147     | 13,63  | 24       | 0      | 50,8   | 41,6   | 10          |
| 12.04.2023 | 0,139     | 13,35  | 24       | 0      | 50,8   | 41,9   | 11,3        |
| 13.04.2023 | 0,117     | 14,41  | 24       | 0      | 45,2   | 38,1   | 9,5         |
| 14.04.2023 | 0,116     | 14,47  | 24       | 0      | 44,3   | 37,4   | 11          |
| 15.04.2023 | 0,121     | 13,98  | 24       | 0      | 46,2   | 38,7   | 10,4        |
| 16.04.2023 | 0,146     | 16,04  | 24       | 0      | 45,5   | 37,7   | 6,1         |
| 17.04.2023 | 0,145     | 15,52  | 24       | 0      | 45,6   | 37,7   | 7,2         |
| 18.04.2023 | 0,107     | 11,59  | 17,3     | 128    | 44,6   | 36,7   | 9,5         |
| 19.04.2023 | 0,142     | 15,84  | 24       | 0      | 44,5   | 36,8   | -           |
| Итого:     | 5,162     | 444,06 | 713,3    | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 4,439     |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 713,3

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 20.03.2023 | 696,627   | 76141,33 | 140800,88 |
| 19.04.2023 | 701,789   | 76585,39 | 141514,18 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 24.04.2023 11:47:35       |