

#126735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель	РУБИН магазин, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада"
Адрес потребителя	Гайдара 117-123, Калининград
Номер абонента	462
Порядковый номер	5449
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32330
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	0,195	18,59	24	0	50,3	41,2	-
22.03.2025	0,196	18,58	24	0	50,7	41,6	-
23.03.2025	0,191	18,33	24	0	50,3	41,4	-
24.03.2025	0,191	18,45	24	0	50,2	41,3	-
25.03.2025	0,187	18,52	24	0	50,2	41,4	-
26.03.2025	0,188	18,28	24	0	50,5	41,7	-
27.03.2025	0,188	18,31	24	0	50,7	41,9	-
28.03.2025	0,172	18,31	24	0	49,1	41	-
29.03.2025	0,168	18,52	24	0	48,6	40,8	-
30.03.2025	0,162	18,25	24	0	48,4	40,7	-
31.03.2025	0,17	18,66	24	0	48,3	40,5	-
01.04.2025	0,175	19,27	24	0	47,8	40	-
02.04.2025	0,174	18,47	24	0	47,8	39,8	-
03.04.2025	0,152	18,55	24	0	45,6	38,5	-
04.04.2025	0,148	19,9	24	0	44,9	38,4	-
05.04.2025	0,174	23,24	24	0	45,5	39	-
06.04.2025	0,177	23,58	24	0	46,2	39,8	-
07.04.2025	0,169	22,14	24	0	45,7	39,1	-
08.04.2025	0,16	22,93	24	0	44,3	38,2	-
09.04.2025	0,162	21,76	24	0	44,5	38	-
10.04.2025	0,17	22,89	24	0	44,7	38,3	-
11.04.2025	0,162	21	24	0	44,2	37,4	-
12.04.2025	0,155	19,92	24	0	44,1	37,4	-
13.04.2025	0,142	18,96	24	0	43,3	36,9	-
14.04.2025	0,082	11,82	24	0	37,2	33,7	-
Итого:	4,21	487,23	600	0	0	0	0
Гкал	3,621						

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	772,841	82234,44	158333,28
14.04.2025	777,051	82721,67	158933,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 10:12:31