

#126066#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РУБИН магазин, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада"

Бульвар Л. Шевцовой 1А, Калининград

462

9427

ТВ7 (АСЦП)

20119651

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,504	0	4,122	0	0	4,037	0	0	24	0	67,7	37,9	0,49	0,28	4,4
22.03.2025	0,57	0	4,756	0	0	4,655	0	0	24	0	68,7	39,5	0,49	0,28	5,6
23.03.2025	0,507	0	4,398	0	0	4,31	0	0	24	0	66,6	38,5	0,49	0,28	5,7
24.03.2025	0,543	0	4,392	0	0	4,3	0	0	24	0	68	37,8	0,49	0,28	6,8
25.03.2025	0,54	0	4,603	0	0	4,506	0	0	24	0	68,7	40,1	0,49	0,28	5,5
26.03.2025	0,546	0	4,343	0	0	4,252	0	0	24	0	68	37,4	0,49	0,27	4,4
27.03.2025	0,549	0	4,341	0	0	4,25	0	0	24	0	68,1	37,3	0,5	0,28	6,9
28.03.2025	0,437	0	3,554	0	0	3,481	0	0	24	0	67,4	37,4	0,49	0,27	5,7
29.03.2025	0,353	0	2,974	0	0	2,914	0	0	24	0	66,7	37,8	0,49	0,27	8,9
30.03.2025	0,527	0	4,224	0	0	4,136	0	0	24	0	67,9	37,5	0,49	0,28	9,9
31.03.2025	0,548	0	4,34	0	0	4,249	0	0	24	0	68,1	37,3	0,49	0,28	6,8
01.04.2025	0,552	0	4,389	0	0	4,297	0	0	24	0	68,1	37,4	0,49	0,28	5,9
02.04.2025	0,466	0	3,775	0	0	3,697	0	0	24	0	67,5	37,4	0,49	0,27	-
03.04.2025	0,358	0	2,991	0	0	2,931	0	0	24	0	66,6	37,4	0,49	0,27	-
04.04.2025	0,454	0	3,699	0	0	3,623	0	0	24	0	67,4	37,5	0,49	0,27	-
05.04.2025	0,581	0	4,714	0	0	4,613	0	0	24	0	68,8	38,8	0,49	0,28	-
06.04.2025	0,622	0	5,329	0	0	5,212	0	0	24	0	69,6	41,1	0,49	0,28	-
07.04.2025	0,612	0	5,131	0	0	5,02	0	0	24	0	69,3	40,3	0,49	0,28	-
08.04.2025	0,558	0	4,571	0	0	4,474	0	0	24	0	68,6	38,9	0,49	0,28	-
09.04.2025	0,545	0	4,442	0	0	4,347	0	0	24	0	68,6	38,7	0,49	0,28	-
10.04.2025	0,629	0	5,248	0	0	5,135	0	0	24	0	69	39,8	0,48	0,28	-
11.04.2025	0,591	0	4,92	0	0	4,819	0	0	24	0	67,3	38,1	0,48	0,28	-
12.04.2025	0,509	0	4,537	0	0	4,444	0	0	24	0	67,3	40	0,48	0,28	-
13.04.2025	0,303	0	2,706	0	0	2,654	0	0	24	0	64,9	37,7	0,48	0,27	-
14.04.2025	0,356	0	3,095	0	0	3,035	0	0	24	0	65,6	37,6	0,46	0,27	-
15.04.2025	0,299	0	2,675	0	0	2,624	0	0	24	0	65	37,8	0,44	0,26	-
16.04.2025	0,443	0	3,786	0	0	3,711	0	0	24	0	66	37,5	0,46	0,26	-
17.04.2025	0,218	0	1,808	0	0	1,772	0	0	24	0	66,9	37,6	0,43	0,26	-
18.04.2025	0,161	0	1,547	0	0	1,519	0	0	24	0	62,9	37,6	0,43	0,26	-
19.04.2025	0,311	0	2,978	0	0	2,924	0	0	24	0	63,1	37,7	0,44	0,26	-
20.04.2025	0,326	0	2,943	0	0	2,886	0	0	24	0	64,8	37,8	0,44	0,26	-
Итого:	14,518	0	121,331	0	0	118,827	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,468														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	449,398	8870,641	0	91,905	8656,034	0	91,103	28038	1034
20.04.2025	463,914	8991,974	0	91,905	8774,862	0	91,103	28782	1034

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:08:15