#296558#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

| | |
|---|---|
| Потребитель | РУБИН магазин, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада" |
| Адрес потребителя | Бульвар Л. Шевцовой 1А, Калининград |
| Номер абонента | 462 |
| Порядковый номер | 9427 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 20119651 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 0,333 | 0 | 3,463 | 0 | 0 | 3,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 36,5 | 0,02 | 0 | - |
| 22.03.2026 | 0,299 | 0 | 3,208 | 0 | 0 | 3,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 36,7 | 0,02 | 0 | - |
| 23.03.2026 | 0,248 | 0 | 2,661 | 0 | 0 | 2,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 35,1 | 0,01 | 0 | - |
| 24.03.2026 | 0,3 | 0 | 3,02 | 0 | 0 | 2,972 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 34,2 | 0,02 | 0 | - |
| 25.03.2026 | 0,274 | 0 | 2,803 | 0 | 0 | 2,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 33,9 | 0,02 | 0 | - |
| 26.03.2026 | 0,337 | 0 | 3,315 | 0 | 0 | 3,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 34,3 | 0,02 | 0 | - |
| 27.03.2026 | 0,324 | 0 | 3,368 | 0 | 0 | 3,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 36,6 | 0,02 | 0 | - |
| 28.03.2026 | 0,308 | 0 | 3,196 | 0 | 0 | 3,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 36,3 | 0,02 | 0 | - |
| 29.03.2026 | 0,3 | 0 | 3,01 | 0 | 0 | 2,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 34 | 0,02 | 0 | - |
| 30.03.2026 | 0,302 | 0 | 3,049 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 34,6 | 0,02 | 0 | - |
| 31.03.2026 | 0,342 | 0 | 3,342 | 0 | 0 | 3,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 34,4 | 0,02 | 0 | - |
| 01.04.2026 | 0,302 | 0 | 3,135 | 0 | 0 | 3,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 35,9 | 0,01 | 0 | - |
| 02.04.2026 | 0,336 | 0 | 3,478 | 0 | 0 | 3,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 37 | 0,02 | 0 | - |
| 03.04.2026 | 0,346 | 0 | 3,417 | 0 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 35,2 | 0,02 | 0 | - |
| 04.04.2026 | 0,342 | 0 | 3,309 | 0 | 0 | 3,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 34,2 | 0,02 | 0 | - |
| 05.04.2026 | 0,244 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 35 | 0,01 | 0 | - |
| 06.04.2026 | 0,328 | 0 | 3,153 | 0 | 0 | 3,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 33,4 | 0,02 | 0 | - |
| 07.04.2026 | 0,332 | 0 | 3,228 | 0 | 0 | 3,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 33,7 | 0,02 | 0 | - |
| 08.04.2026 | 0,352 | 0 | 3,422 | 0 | 0 | 3,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 34,4 | 0,02 | 0 | - |
| 09.04.2026 | 0,361 | 0 | 3,579 | 0 | 0 | 3,519 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 35,7 | 0,02 | 0 | - |
| 10.04.2026 | 0,326 | 0 | 3,333 | 0 | 0 | 3,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 35,9 | 0,02 | 0 | - |
| 11.04.2026 | 0,286 | 0 | 2,956 | 0 | 0 | 2,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 35,1 | 0,02 | 0 | - |
| 12.04.2026 | 0,267 | 0 | 2,859 | 0 | 0 | 2,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 36,2 | 0,01 | 0 | - |
| 13.04.2026 | 0,279 | 0 | 2,903 | 0 | 0 | 2,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 35 | 0,02 | 0 | - |
| 14.04.2026 | 0,266 | 0 | 2,761 | 0 | 0 | 2,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 34,5 | 0,01 | 0 | - |
| 15.04.2026 | 0,323 | 0 | 3,12 | 0 | 0 | 3,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 33,6 | 0,02 | 0 | - |
| 16.04.2026 | 0,286 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 2,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 34,7 | 0,02 | 0 | - |
| 17.04.2026 | 0,334 | 0 | 3,21 | 0 | 0 | 3,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 34 | 0,02 | 0 | - |
| 18.04.2026 | 0,233 | 0 | 2,499 | 0 | 0 | 2,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 35,5 | 0,01 | 0 | - |
| 19.04.2026 | 0,219 | 0 | 2,369 | 0 | 0 | 2,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 35 | 0,01 | 0,01 | - |
| 20.04.2026 | 0,269 | 0 | 2,782 | 0 | 0 | 2,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 34,7 | 0,02 | 0,01 | - |
| Итого: | 9,398 | 0 | 95,418 | 0 | 0 | 93,867 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,245 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 86,662 | 850,903 | 0 | 0,013 | 832,693 | 0 | 0,013 | 3775 | 291 |
| 20.04.2026 | 96,062 | 946,322 | 0 | 0,013 | 926,563 | 0 | 0,013 | 4519 | 291 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 10:43:03