

#119977#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1340116

Номер абонента:

Адрес установки:

Толстикова, 15/2 гостиница Дейма

Система

1

Подача

 $Q = M(h_1 - h_2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	—	—

Ведомость учёта параметров теплопотребления

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	t1	t2	P1	P2	
21.02	4,090	173,3	78,94	55,67	1,61	0,01	24,00
22.02	4,124	190,4	77,62	56,28	1,61	0,01	24,00
23.02	3,987	184,7	76,45	55,20	1,61	0,01	24,00
24.02	3,837	196,4	75,15	55,94	1,61	0,01	24,00
25.02	4,131	225,8	77,79	59,82	1,61	0,01	24,00
26.02	4,149	233,5	77,79	60,35	1,61	0,01	24,00
27.02	4,071	236,9	77,20	60,34	1,61	0,01	24,00
Итого:	28,39	1441,0	77,28	57,90	1,61	0,01	167,99
28.02	3,789	209,2	74,87	57,09	1,61	0,01	24,00
01.03	3,771	188,6	74,62	54,95	1,61	0,01	24,00
02.03	3,854	198,7	74,85	55,78	1,61	0,01	24,00
03.03	3,839	210,3	74,85	56,92	1,61	0,01	24,00
04.03	3,887	216,5	74,82	57,19	1,61	0,01	24,00
05.03	3,956	236,2	75,02	58,59	1,61	0,01	24,00
06.03	2,636	141,8	74,40	56,13	1,61	0,01	24,00
Итого:	25,73	1401,3	74,80	56,76	1,61	0,01	168,00
07.03	1,435	43,3	71,72	38,92	1,61	0,01	24,00
08.03	1,457	43,3	71,77	38,48	1,61	0,01	24,00
09.03	1,458	44,3	71,82	39,20	1,61	0,01	24,00
10.03	1,948	59,6	72,73	40,39	1,61	0,01	24,00
11.03	1,781	51,3	72,34	37,95	1,61	0,01	24,00
12.03	1,996	57,2	72,73	38,13	1,61	0,01	24,00
13.03	1,775	50,9	72,46	37,88	1,61	0,01	24,00
Итого:	11,85	349,9	72,27	38,73	1,61	0,01	167,99
14.03	2,202	68,2	73,25	41,28	1,61	0,01	24,00
15.03	2,817	101,1	73,97	46,43	1,61	0,01	24,00
16.03	2,754	97,4	73,86	45,92	1,61	0,01	24,00
17.03	2,739	92,7	73,95	44,70	1,61	0,01	24,00
18.03	2,929	105,4	73,90	46,43	1,61	0,01	24,00
19.03	3,048	113,7	74,09	47,61	1,61	0,01	24,00
20.03	3,065	119,0	74,13	48,70	1,61	0,01	24,00
Итого:	19,56	697,4	73,92	46,21	1,61	0,01	168,00
	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	85,53	3889,7	75,33	49,72	1,61	0,01	672,0

dT= 25,61

Общее время работы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		85,53					
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период	На 19:00 24.03.2025			
Количество теплоты, Гкал	1205,50	1291,03	85,53	1300,33			
Масса теплоносителя M1, т	47275,9	51165,7	3889,7	51474,5			
Время наработки, ч	14354,4	15026,4	672,0	15117,6			
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

