

# #25721#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Балтсервис ХС Интернэйшл, ООО (гостиница "Дейма")  
Адрес потребителя Толстикова Генерала 15/2, Калининград  
Номер абонента 1070  
Порядковый номер 3230  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1340116  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,073	69,715	0	0	68,164	0	0	24	24	0	0	71,3	41,2	0	16,1	0,1	0	8,6
22.04.2021	3,071	112,98	0	0	110,367	0	0	24	24	0	0	72,8	45,3	0	16,1	0,1	0	4,6
23.04.2021	2,755	104,902	0	0	102,484	0	0	24	24	0	0	72,7	46,2	0	16,1	0,1	0	4,6
24.04.2021	3,316	125,504	0	0	122,594	0	0	24	24	0	0	72,9	46,2	0	16,1	0,1	0	4
25.04.2021	3,304	125,066	0	0	122,168	0	0	24	24	0	0	72,9	46,2	0	16,1	0,1	0	3,7
26.04.2021	3,379	131,223	0	0	128,16	0	0	24	24	0	0	73,2	47,2	0	16,1	0,1	0	2,9
27.04.2021	2,58	98,254	0	0	95,98	0	0	24	24	0	0	72,8	46,2	0	16,1	0,1	0	4,1
28.04.2021	2,389	90,242	0	0	88,172	0	0	24	24	0	0	72,6	45,8	0	16,1	0,1	0	6,7
29.04.2021	2,188	74,883	0	0	73,188	0	0	24	24	0	0	72	42,4	0	16,1	0,1	0	9,3
30.04.2021	2,535	83,5	0	0	81,637	0	0	24	24	0	0	71,4	40,6	0	16,1	0,1	0	7
01.05.2021	2,842	99,176	0	0	96,902	0	0	24	24	0	0	72,6	43,6	0	16,1	0,1	0	7,3
02.05.2021	3,046	106,375	0	0	103,949	0	0	24	24	0	0	72,3	43,3	0	16,1	0,1	0	6,2
03.05.2021	3,035	106,043	0	0	103,617	0	0	24	24	0	0	72,3	43,4	0	16,1	0,1	0	5,8
04.05.2021	2,689	89,012	0	0	86,984	0	0	24	24	0	0	72,3	41,7	0	16,1	0,1	0	9,6
05.05.2021	2,03	64,398	0	0	62,949	0	0	24	24	0	0	71,9	39,9	0	16,1	0,1	0	10,4
06.05.2021	2,63	84,848	0	0	82,906	0	0	24	24	0	0	72,3	40,9	0	16,1	0,1	0	6,9
07.05.2021	1,657	59,156	0	0	57,832	0	0	24	24	0	0	71,7	43,4	0	16,1	0,1	0	6,9
08.05.2021	0,801	32,02	0	0	31,34	0	0	24	24	0	0	69,4	44,2	0	16,1	0,1	0	6,3
09.05.2021	0,813	31,895	0	0	31,219	0	0	24	24	0	0	69,6	43,8	0	16,1	0,1	0	11,1
10.05.2021	0,683	24,27	0	0	23,773	0	0	24	24	0	0	68	39,6	0	16,1	0,1	0	17,8
11.05.2021	0,708	28,289	0	0	27,703	0	0	24	24	0	0	68,6	43,4	0	16,1	0,1	0,1	19,7
12.05.2021	0,734	28,938	0	0	28,332	0	0	24	24	0	0	68,8	43,2	0	16,1	0,1	0,1	19,2
13.05.2021	0,638	26,305	0	0	25,766	0	0	24	24	0	0	68,3	43,9	0	16,1	0,1	0,1	9,9
14.05.2021	0,674	29,035	0	0	28,434	0	0	24	24	0	0	68,8	45,4	0	16,1	0,1	0	10,6
15.05.2021	0,687	29,602	0	0	28,984	0	0	24	24	0	0	68,8	45,4	0	16,1	0,1	0	10
16.05.2021	0,692	29,34	0	0	28,73	0	0	24	24	0	0	68,8	45,1	0	16,1	0,1	0	12,5
17.05.2021	0,59	22,398	0	0	21,945	0	0	24	24	0	0	67,5	40,9	0	16,1	0,1	0	14,5
18.05.2021	0,659	27,203	0	0	26,648	0	0	24	24	0	0	68,4	44	0	16,1	0,1	0	11,4
19.05.2021	0,74	29,402	0	0	28,789	0	0	24	24	0	0	68,8	43,4	0	16,1	0,1	0	10,4
20.05.2021	0,742	29,32	0	0	28,711	0	0	24	24	0	0	68,7	43,2	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	54,68	1993,294	0	0	1948,427	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,68																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1186,859	44884,473	0	0	43839,457	0	0	15561,55	839,29
20.05.2021	1241,54	46877,766	0	0	45787,887	0	0	16281,53	839,29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 7:41:50