

#25709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Балтсервис ХС Интернэйшл, ООО (гостиница "Дейма")
Адрес потребителя Толстикова Генерала 15/2, Калининград
Номер абонента 1070
Порядковый номер 3230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	2,202	70,297	0	0	68,742	0	0	24	24	0	0	71,2	39,5	0	16,1	0,1	0	-
22.04.2022	1,652	57,062	0	0	55,812	0	0	24	24	0	0	70,7	41,4	0	16,1	0,1	0	-
23.04.2022	0,745	31,883	0	0	31,227	0	0	24	24	0	0	68,4	44,9	0	16,1	0,1	0	-
24.04.2022	0,744	31,523	0	0	30,867	0	0	24	24	0	0	68,4	44,7	0	16,1	0,1	0	-
25.04.2022	0,645	24,641	0	0	24,156	0	0	24	24	0	0	67,3	40,9	0	16,1	0,1	0	-
26.04.2022	0,674	29,047	0	0	28,461	0	0	24	24	0	0	67,5	44,1	0	16,1	0,1	0	-
27.04.2022	0,56	26,672	0	0	26,148	0	0	24	24	0	0	66,4	45,4	0	16,1	0,1	0	-
28.04.2022	0,571	26,875	0	0	26,352	0	0	24	24	0	0	66,6	45,2	0	16,1	0,1	0	-
29.04.2022	0,626	30,508	0	0	29,898	0	0	24	24	0	0	67,1	46,5	0	16,1	0,1	0	-
30.04.2022	0,707	32,891	0	0	32,242	0	0	24	24	0	0	67,4	45,8	0	16,1	0,1	0	-
01.05.2022	0,752	33,523	0	0	32,844	0	0	24	24	0	0	67,6	45,1	0	16,1	0,1	0	-
02.05.2022	0,664	26,039	0	0	25,531	0	0	24	24	0	0	66,2	40,6	0	16,1	0,1	0	-
03.05.2022	0,707	30,75	0	0	30,141	0	0	24	24	0	0	67	43,9	0	16,1	0,1	0	-
04.05.2022	0,69	30,078	0	0	29,484	0	0	24	24	0	0	67,1	44	0	16,1	0,1	0	-
05.05.2022	0,711	30,656	0	0	30,047	0	0	24	24	0	0	67,2	43,8	0	16,1	0,1	0	-
06.05.2022	0,782	34,719	0	0	34,016	0	0	24	24	0	0	67,6	45	0	16,1	0,1	0	-
07.05.2022	0,72	32,977	0	0	32,32	0	0	24	24	0	0	67,4	45,5	0	16,1	0,1	0	-
08.05.2022	0,752	33,445	0	0	32,773	0	0	24	24	0	0	67,5	44,9	0	16,1	0,1	0	-
09.05.2022	0,595	24,109	0	0	23,641	0	0	24	24	0	0	65,9	41	0	16,1	0,1	0	-
10.05.2022	0,69	29,938	0	0	29,344	0	0	24	24	0	0	67,1	43,9	0	16,1	0,1	0	-
11.05.2022	0,671	29,555	0	0	28,977	0	0	24	24	0	0	67	44,2	0	16,1	0,1	0	-
12.05.2022	0,626	28,328	0	0	27,766	0	0	24	24	0	0	66,8	44,6	0	16,1	0,1	0	-
13.05.2022	0,702	32,492	0	0	31,844	0	0	24	24	0	0	67,4	45,7	0	16,1	0,1	0	-
14.05.2022	0,7	32,5	0	0	31,852	0	0	24	24	0	0	67,3	45,6	0	16,1	0,1	0	-
15.05.2022	0,68	31,43	0	0	30,797	0	0	24	24	0	0	67,2	45,5	0	16,1	0,1	0	-
16.05.2022	0,578	23,828	0	0	23,375	0	0	24	24	0	0	65,7	41,3	0	16,1	0,1	0	-
17.05.2022	0,668	29,117	0	0	28,547	0	0	24	24	0	0	67,1	44	0	16,1	0,1	0	-
18.05.2022	0,62	27,797	0	0	27,242	0	0	24	24	0	0	66,9	44,4	0	16,1	0,1	0	-
19.05.2022	0,541	25,508	0	0	25,016	0	0	24	24	0	0	66,5	45,2	0	16,1	0,1	0	-
20.05.2022	0,605	29,391	0	0	28,805	0	0	24	24	0	0	67,1	46,4	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	22,58	957,579	0	0	938,267	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,58																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1902,458	71744,969	0	0	70083,461	0	0	24314,5	839,29
20.05.2022	1925,035	72702,547	0	0	71021,727	0	0	25034,49	839,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:22:38