

#131154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")
Толстикова Генерала 15/2, Калининград
1070
3230
ТЭМ-104
1340116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,784	32,289	0	0	31,691	0	0	24	24	0	0	64,8	40,3	0	16,1	0,1	0,1	-
22.04.2025	0,654	33,625	0	0	32,988	0	0	24	24	0	0	65,2	45,7	0	16,1	0,1	0,1	-
23.04.2025	0,643	30,238	0	0	29,645	0	0	24	24	0	0	66,7	45,3	0	16,1	0,1	0,1	-
24.04.2025	0,905	36,391	0	0	35,664	0	0	24	24	0	0	67,4	42,3	0	16,1	0,1	0,1	-
25.04.2025	1,715	59,414	0	0	58,172	0	0	24	24	0	0	69,1	39,9	0	16,1	0,1	0,1	-
26.04.2025	1,946	67,293	0	0	65,863	0	0	24	24	0	0	69,4	40,2	0	16,1	0,1	0,1	-
27.04.2025	1,925	65,652	0	0	64,258	0	0	24	24	0	0	69,6	40	0	16,1	0,1	0,1	-
28.04.2025	1,803	58,754	0	0	57,527	0	0	24	24	0	0	69	38	0	16,1	0,1	0,1	-
29.04.2025	1,093	42,328	0	0	41,457	0	0	24	24	0	0	68,3	42,3	0	16,1	0,1	0,1	-
30.04.2025	0,656	30,664	0	0	30,062	0	0	24	24	0	0	66,7	45,2	0	16,1	0,1	0,1	-
01.05.2025	0,663	31,059	0	0	30,445	0	0	24	24	0	0	66,8	45,3	0	16,1	0,1	0,1	-
02.05.2025	0,733	35,547	0	0	34,84	0	0	24	24	0	0	67,3	46,6	0	16,1	0,1	0,1	-
03.05.2025	0,764	36,348	0	0	35,613	0	0	24	24	0	0	67,6	46,4	0	16,1	0,1	0,1	-
04.05.2025	0,759	35,965	0	0	35,25	0	0	24	24	0	0	67,3	46,1	0	16,1	0,1	0,1	-
05.05.2025	0,646	27,695	0	0	27,16	0	0	24	24	0	0	66	42,5	0	16,1	0,1	0,1	-
06.05.2025	0,775	35,742	0	0	35,031	0	0	24	24	0	0	67,2	45,4	0	16,1	0,1	0,1	-
07.05.2025	0,748	34,5	0	0	33,816	0	0	24	24	0	0	67	45,2	0	16,1	0,1	0,1	-
08.05.2025	1,554	55,895	0	0	54,734	0	0	24	24	0	0	68,7	40,6	0	16,1	0,1	0,1	-
09.05.2025	2,513	94,98	0	0	92,934	0	0	24	24	0	0	70,1	43,4	0	16,1	0,1	0,1	-
10.05.2025	3,322	168,781	0	0	165,039	0	0	24	24	0	0	71,2	51,4	0	16,1	0,1	0,1	-
11.05.2025	2,719	123,91	0	0	121,195	0	0	24	24	0	0	70,7	48,6	0	16,1	0,1	0	-
12.05.2025	2,058	71,914	0	0	70,383	0	0	24	24	0	0	69,7	40,8	0	16,1	0,1	0	-
13.05.2025	1,967	68,82	0	0	67,367	0	0	24	24	0	0	69,4	40,5	0	16,1	0,1	0	-
14.05.2025	2,114	74,082	0	0	72,504	0	0	24	24	0	0	69,6	40,8	0	16,1	0,1	0	-
15.05.2025	2,132	73,59	0	0	72,016	0	0	24	24	0	0	69,8	40,6	0	16,1	0,1	0	-
16.05.2025	2,204	77,387	0	0	75,723	0	0	24	24	0	0	70	41,2	0	16,1	0,1	0	-
17.05.2025	2,154	75,582	0	0	73,961	0	0	24	24	0	0	69,9	41,1	0	16,1	0,1	0	-
18.05.2025	2,096	73,25	0	0	71,684	0	0	24	24	0	0	69,8	40,8	0	16,1	0,1	0	-
19.05.2025	1,991	66,613	0	0	65,207	0	0	24	24	0	0	69,4	39,2	0	16,1	0,1	0	-
20.05.2025	2,06	72,168	0	0	70,629	0	0	24	24	0	0	69,7	40,9	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	46,096	1790,476	0	0	1752,858	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,096																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1355,737	54505,18	0	0	53215,766	0	0	15769,38	0
20.05.2025	1401,834	56295,656	0	0	54968,625	0	0	16489,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 10:44:09