

#134137#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")

Толстикова Генерала 15/2, Калининград

1070

3230

ТЭМ-104

1340116

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,661	58,789	0	0	57,555	0	0	24	24	0	0	69,2	40,7	0	16,1	0,1	0	-
22.05.2025	1,407	48,848	0	0	47,832	0	0	24	24	0	0	68,8	39,7	0	16,1	0,1	0	-
23.05.2025	1,458	52,18	0	0	51,09	0	0	24	24	0	0	69	40,8	0	16,1	0,1	0	-
24.05.2025	1,455	52,562	0	0	51,461	0	0	24	24	0	0	68,9	41	0	16,1	0,1	0	-
25.05.2025	1,391	50,395	0	0	49,348	0	0	24	24	0	0	68,8	41	0	16,1	0,1	0	-
26.05.2025	0,912	34,121	0	0	33,438	0	0	24	24	0	0	67,3	40,4	0	16,1	0,1	0	-
27.05.2025	0,641	30,859	0	0	30,246	0	0	24	24	0	0	67,1	46,2	0	16,1	0,1	0	-
28.05.2025	0,664	31,004	0	0	30,379	0	0	24	24	0	0	67,6	46,1	0	16,1	0,1	0	-
29.05.2025	0,636	30,969	0	0	30,355	0	0	24	24	0	0	67,1	46,4	0	16,1	0,1	0	-
30.05.2025	0,772	38,141	0	0	37,367	0	0	24	24	0	0	67,9	47,6	0	16,1	0,1	0	-
31.05.2025	0,801	39,113	0	0	38,316	0	0	24	24	0	0	68	47,4	0	16,1	0,1	0	-
01.06.2025	0,672	33,656	0	0	32,98	0	0	24	24	0	0	67,5	47,4	0	16,1	0,1	0	-
02.06.2025	0,565	24,824	0	0	24,34	0	0	24	24	0	0	66,5	43,6	0	16,1	0,1	0	-
03.06.2025	0,627	30,625	0	0	30,02	0	0	24	24	0	0	67	46,4	0	16,1	0,1	0	-
04.06.2025	0,311	14,953	0	0	14,672	0	0	24	24	0	0	65	44,1	0	16,1	0,1	0	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,3	25	0	16,1	0,1	0	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26	24,3	0	16,1	0,1	0	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,7	24,1	0	16,1	0,1	0	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	24,1	0	16,1	0,1	0	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,4	23,7	0	16,1	0,1	0	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,1	23,5	0	16,1	0,1	0	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,2	23,6	0	16,1	0,1	0	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25	23,3	0	16,1	0,1	0	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,9	23,4	0	16,1	0,1	0	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,3	23,5	0	16,1	0,1	0	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,7	23,6	0	16,1	0,1	0	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,8	23,7	0	16,1	0,1	0	-
17.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,4	23,5	0	16,1	0,1	0	-
18.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	24	0	16,1	0,1	0	-
19.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	24	0	16,1	0,1	0	-
20.06.2025	0,428	23,512	0	0	23,055	0	0	24	24	0	0	65,8	47,7	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	14,401	594,551	0	0	582,454	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,401																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1401,834	56295,656	0	0	54968,625	0	0	16489,37	0
20.06.2025	1416,236	56890,207	0	0	55551,078	0	0	17233,36	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 9:56:58