

#27068#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")
Толстикова Генерала 15/2, Калининград
1070

Заводской номер счётчика 1340116	Показания прибора, Гкал 20.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	23,786	5,429	18.357

Подпись исполнителя



#27067#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 1070
 Порядковый номер 3230
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1340116
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	тнар, °С	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,676	30,971	30,349	24	24	0	0	67,5	45,6	16,1	0,1
22.07.2023	-	0,656	29,766	29,17	24	24	0	0	67,4	45,2	16,1	0,1
23.07.2023	-	0,626	29,189	28,608	24	24	0	0	67,2	45,7	16,1	0,1
24.07.2023	-	0,504	21,586	21,174	24	24	0	0	65,6	42,1	16,1	0,1
25.07.2023	-	0,603	27,333	26,793	24	24	0	0	66,9	44,7	16,1	0,1
26.07.2023	-	0,594	27,068	26,535	24	24	0	0	66,8	44,7	16,1	0,1
27.07.2023	-	0,589	26,983	26,454	24	24	0	0	66,7	44,8	16,1	0,1
28.07.2023	-	0,619	29,619	29,03	24	24	0	0	67,2	46,2	16,1	0,1
29.07.2023	-	0,629	29,599	29,007	24	24	0	0	67,4	46	16,1	0,1
30.07.2023	-	0,645	29,355	28,765	24	24	0	0	67,5	45,4	16,1	0,1
31.07.2023	-	0,513	21,603	21,19	24	24	0	0	65,8	41,9	16,1	0,1
01.08.2023	-	0,543	25,407	24,909	24	24	0	0	66,6	45,2	16,1	0,1
02.08.2023	-	0,561	26,069	25,558	24	24	0	0	66,6	45	16,1	0,1
03.08.2023	-	0,558	25,866	25,358	24	24	0	0	66,7	45	16,1	0,1
04.08.2023	-	0,628	30,086	29,488	24	24	0	0	67,1	46,1	16,1	0,1
05.08.2023	-	0,611	28,877	28,298	24	24	0	0	67,5	46,2	16,1	0,1
06.08.2023	-	0,595	28,044	27,485	24	24	0	0	67,3	46	16,1	0,1
07.08.2023	-	0,482	20,964	20,567	24	24	0	0	65,5	42,3	16,1	0,1
08.08.2023	-	0,578	26,659	26,137	24	24	0	0	66,6	44,8	16,1	0,1
09.08.2023	-	0,6	27,724	27,184	24	24	0	0	66,4	44,7	16,1	0,1
10.08.2023	-	0,603	28,496	27,948	24	24	0	0	66	44,7	16,1	0,1
11.08.2023	-	0,661	32,442	31,811	24	24	0	0	66,4	46	16,1	0,1
12.08.2023	-	0,645	31,573	30,955	24	24	0	0	66,6	46,1	16,1	0,1
13.08.2023	-	0,611	29,726	29,146	24	24	0	0	66,5	45,9	16,1	0,1
14.08.2023	-	0,523	22,831	22,405	24	24	0	0	65	41,9	16,1	0,1
15.08.2023	-	0,585	27,448	26,917	24	24	0	0	66,2	44,8	16,1	0,1
16.08.2023	-	0,583	27,312	26,782	24	24	0	0	66,3	44,8	16,1	0,1
17.08.2023	-	0,567	26,022	25,511	24	24	0	0	66,7	44,8	16,1	0,1
18.08.2023	-	0,618	28,402	27,829	24	24	0	0	67,7	45,8	16,1	0,1
19.08.2023	-	0,612	29,034	28,454	24	24	0	0	67,3	46,2	16,1	0,1
20.08.2023	-	0,539	26,305	25,785	24	24	0	0	67	46,4	16,1	0,1
Итого:	-	18,357	852,359	835,602	744	744	-	-	66,71	45	16,1	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	5,429	279,598	274,326	417,26	0
20.08.2023	23,786	1131,96	1109,927	1161,25	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения