

#145464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")
Толстикова Генерала 15/2, Калининград
1070
3230
ТЭМ-104
1340116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,551	23,047	0,551	0	22,602	86400	0	24	24	0	0	66,2	42,2	0	16,1	0,1	0,1	-
22.07.2025	0,533	25,684	0,533	0	25,18	86396	0	24	24	0	0	66,5	45,6	0	16,1	0,1	0,1	-
23.07.2025	0,549	26,129	0,549	0	25,621	86400	0	24	24	0	0	66,5	45,4	0	16,1	0,1	0,1	-
24.07.2025	0,577	27,008	0,577	0	26,477	86400	0	24	24	0	0	66,7	45,2	0	16,1	0,1	0,1	-
25.07.2025	0,615	30,328	0,615	0	29,727	86396	0	24	24	0	0	67,1	46,7	0	16,1	0,1	0,1	-
26.07.2025	0,606	29,809	0,606	0	29,215	86400	0	24	24	0	0	67,2	46,7	0	16,1	0,1	0,1	-
27.07.2025	0,62	29,586	0,62	0	28,996	86400	0	24	24	0	0	67,2	46,2	0	16,1	0,1	0,1	-
28.07.2025	0,54	22,945	0,54	0	22,504	86396	0	24	24	0	0	66	42,4	0	16,1	0,1	0,1	-
29.07.2025	0,603	27,855	0,603	0	27,305	86400	0	24	24	0	0	66,8	45,1	0	16,1	0,1	0,1	-
30.07.2025	0,566	26,633	0,566	0	26,109	86400	0	24	24	0	0	66,8	45,4	0	16,1	0,1	0,1	-
31.07.2025	0,573	27	0,573	0	26,473	86400	0	24	24	0	0	66,7	45,4	0	16,1	0,1	0,1	-
01.08.2025	0,609	29,617	0,609	0	29,023	86396	0	24	24	0	0	67,3	46,6	0	16,1	0,1	0,1	-
02.08.2025	0,605	29,668	-1441,165	0	29,082	-65666780	0	23,31	23,31	0	0	67	46,5	0	16,1	0,1	0,1	-
03.08.2025	0,551	27,43	0	0	26,891	0	0	24	24	0	0	66,8	46,6	0	16,1	0,1	0	-
04.08.2025	0,489	21,594	0	0	21,184	0	0	24	24	0	0	65,4	42,7	0	16,1	0,1	0	-
05.08.2025	0,565	27,141	0	0	26,613	0	0	24	24	0	0	66,3	45,4	0	16,1	0,1	0	-
06.08.2025	0,583	27,785	0	0	27,246	0	0	24	24	0	0	66,4	45,4	0	16,1	0,1	0	-
07.08.2025	0,591	27,766	0	0	27,219	0	0	24	24	0	0	66,7	45,3	0	16,1	0,1	0	-
08.08.2025	0,66	31,977	0	0	31,34	0	0	24	24	0	0	67,2	46,5	0	16,1	0,1	0	-
09.08.2025	0,65	31,773	0	0	31,141	0	0	24	24	0	0	67,1	46,6	0	16,1	0,1	0	-
10.08.2025	0,63	30,398	0	0	29,797	0	0	24	24	0	0	67	46,2	0	16,1	0,1	0	-
11.08.2025	0,532	23,129	0	0	22,691	0	0	24	24	0	0	65,6	42,5	0	16,1	0,1	0	-
12.08.2025	0,592	27,633	0	0	27,09	0	0	24	24	0	0	66,6	45	0	16,1	0,1	0	-
13.08.2025	0,54	25,48	0	0	24,98	0	0	24	24	0	0	66,7	45,4	0	16,1	0,1	0	-
14.08.2025	0,537	26,047	0	0	25,539	0	0	24	24	0	0	66,4	45,7	0	16,1	0,1	0	-
15.08.2025	0,553	28,5	0	0	27,941	0	0	24	24	0	0	66,7	47,2	0	16,1	0,1	0	-
16.08.2025	0,568	29,488	0	0	28,91	0	0	24	24	0	0	66,5	47,2	0	16,1	0,1	0	-
17.08.2025	0,561	28,375	0	0	27,82	0	0	24	24	0	0	66,6	46,7	0	16,1	0,1	0	-
18.08.2025	0,522	23,238	0	0	22,801	0	0	24	24	0	0	65,4	42,8	0	16,1	0,1	0	-
19.08.2025	0,57	27,785	0	0	27,25	0	0	24	24	0	0	66,1	45,5	0	16,1	0,1	0	-
20.08.2025	0,539	26,781	0	0	26,266	0	0	24	24	0	0	66	45,8	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	17,78	847,629	-1434,223	0	831,033	-64629996	0	743,31	743,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,78																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,31

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1434,224	57755,711	1434,224	0	56399,602	64629996	0	17952,78	0
20.08.2025	1452,003	58603,34	0	0	57230,633	0	0	18696,07	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:27:50