

#148843#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")

Толстикова Генерала 15/2, Калининград

1070

3230

ТЭМ-104

1340116

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,573	27,922	0	0	27,379	0	0	24	24	0	0	66,2	45,6	0	16,1	0,1	0	-
22.08.2025	0,616	31,25	0	0	30,637	0	0	24	24	0	0	66,7	46,9	0	16,1	0,1	0	-
23.08.2025	0,628	32,449	0	0	31,82	0	0	24	24	0	0	66,4	47	0	16,1	0,1	0	-
24.08.2025	0,641	32,188	0	0	31,559	0	0	24	24	0	0	66,4	46,4	0	16,1	0,1	0	-
25.08.2025	0,173	15,883	0	0	15,707	0	0	24	24	0	0	49,8	39,8	0	16,1	0,1	0	-
26.08.2025	0	5,652	0	0	5,629	0	0	24	24	0	0	34	42,8	0	16,1	0,1	0	-
27.08.2025	0	5,918	0	0	5,895	0	0	24	24	0	0	32,2	43	0	16,1	0,1	0	-
28.08.2025	0	4,574	0	0	4,559	0	0	24	24	0	0	29,6	43,2	0	16,1	0,1	0	-
29.08.2025	0	1,555	0	0	1,551	0	0	24	24	0	0	27,8	42,1	0	16,1	0,1	0	-
30.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28	29,9	0	16,1	0,1	0	-
31.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,8	31,2	0	16,1	0,1	0	-
01.09.2025	0,287	15,348	0	0	15,055	0	0	24	24	0	0	65,1	46,5	0	16,1	0,1	0	-
02.09.2025	0,583	29,883	0	0	29,309	0	0	24	24	0	0	66	46,4	0	16,1	0,1	0	-
03.09.2025	0,568	29,258	0	0	28,691	0	0	24	24	0	0	66,1	46,7	0	16,1	0,1	0	-
04.09.2025	0,584	30,195	0	0	29,617	0	0	24	24	0	0	66,1	46,6	0	16,1	0,1	0	-
05.09.2025	0,567	30,875	0	0	30,277	0	0	21,24	21,24	0	0	66,1	47,7	0	16,1	0,1	0	-
06.09.2025	0,613	33,219	0	0	32,566	0	0	24	24	0	0	66,7	48,2	0	16,1	0,1	0	-
07.09.2025	0,596	32,043	0	0	31,418	0	0	24	24	0	0	66,5	47,8	0	16,1	0,1	0	-
08.09.2025	0,528	24,707	0	0	24,238	0	0	24	24	0	0	65,4	43,9	0	16,1	0,1	0	-
09.09.2025	0,55	28,023	0	0	27,488	0	0	24	24	0	0	65,8	46,2	0	16,1	0,1	0	-
10.09.2025	0,572	27,836	0	0	27,293	0	0	24	24	0	0	66,4	45,8	0	16,1	0,1	0	-
11.09.2025	0,612	29,609	0	0	29,031	0	0	24	24	0	0	66,5	45,8	0	16,1	0,1	0	-
12.09.2025	0,613	30,805	0	0	30,195	0	0	24	24	0	0	66,7	46,8	0	16,1	0,1	0	-
13.09.2025	0,706	35,387	0	0	34,684	0	0	24	24	0	0	67,2	47,2	0	16,1	0,1	0	-
14.09.2025	0,627	32,168	0	0	31,535	0	0	24	24	0	0	66,8	47,3	0	16,1	0,1	0	-
15.09.2025	0,556	25,199	0	0	24,719	0	0	24	24	0	0	65,7	43,5	0	16,1	0,1	0	-
16.09.2025	0,606	30,719	0	0	30,121	0	0	24	24	0	0	66,5	46,7	0	16,1	0,1	0	-
17.09.2025	0,608	31,02	0	0	30,414	0	0	24	24	0	0	66,4	46,7	0	16,1	0,1	0	-
18.09.2025	0,615	31,73	0	0	31,113	0	0	24	24	0	0	66,3	46,9	0	16,1	0,1	0	-
19.09.2025	0,702	36,785	0	0	36,051	0	0	24	24	0	0	67,2	48,1	0	16,1	0,1	0	-
20.09.2025	0,683	35,957	0	0	35,242	0	0	24	24	0	0	67,2	48,2	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	14,407	758,157	0	0	743,793	0	0	741,24	741,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,407																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,24

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1452,003	58603,34	0	0	57230,633	0	0	18696,07	0
20.09.2025	1466,411	59361,496	0	0	57974,426	0	0	19437,3	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 9:46:08