

#25717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Балтсервис ХС Интернэйшл, ООО (гостиница "Дейма")
Адрес потребителя Толстикова Генерала 15/2, Калининград
Номер абонента 1070
Порядковый номер 3230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2021 | 1,871 | 61,215 | 59,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 39 | 16,1 | 0,1 | - |
| 22.10.2021 | 2,289 | 78,148 | 76,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 40,8 | 16,1 | 0,1 | - |
| 23.10.2021 | 2,818 | 99,805 | 97,613 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 42,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 24.10.2021 | 2,816 | 98,711 | 96,543 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 42 | 16,1 | 0,1 | - |
| 25.10.2021 | 2,664 | 89,875 | 87,91 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 40,7 | 16,1 | 0,1 | - |
| 26.10.2021 | 2,975 | 105,047 | 102,73 | 25 | 25 | 0 | 0 | 71 | 42,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 27.10.2021 | 2,931 | 106,637 | 104,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 43,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 28.10.2021 | 2,834 | 105,152 | 102,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 43,7 | 16,1 | 0,1 | - |
| 29.10.2021 | 2,776 | 103,504 | 101,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 43,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 30.10.2021 | 2,746 | 102,91 | 100,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44 | 16,1 | 0,1 | - |
| 31.10.2021 | 2,724 | 103,367 | 101,09 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44,3 | 16,1 | 0,1 | - |
| 01.11.2021 | 2,574 | 93,938 | 91,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 43,1 | 16,1 | 0,1 | - |
| 02.11.2021 | 2,371 | 83,562 | 81,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 42 | 16,1 | 0,1 | - |
| 03.11.2021 | 2,631 | 94,68 | 92,59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 42,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 04.11.2021 | 2,627 | 92,723 | 90,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 42,1 | 16,1 | 0,1 | - |
| 05.11.2021 | 2,782 | 100,199 | 98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 42,8 | 16,1 | 0,1 | - |
| 06.11.2021 | 2,793 | 100,645 | 98,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 42,8 | 16,1 | 0,1 | - |
| 07.11.2021 | 2,642 | 95,141 | 93,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 42,6 | 16,1 | 0,1 | - |
| 08.11.2021 | 2,507 | 86,461 | 84,574 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 41,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 09.11.2021 | 2,597 | 88,352 | 86,402 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 41,3 | 16,1 | 0,1 | - |
| 10.11.2021 | 2,945 | 107,68 | 105,289 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 43,6 | 16,1 | 0,1 | 6 |
| 11.11.2021 | 2,96 | 111,426 | 108,965 | 23,82 | 23,82 | 0 | 0 | 71,1 | 44,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 12.11.2021 | 3,029 | 116,5 | 113,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 44,8 | 16,1 | 0,1 | - |
| 13.11.2021 | 2,871 | 105,988 | 103,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 43,6 | 16,1 | 0,1 | - |
| 14.11.2021 | 2,928 | 108,84 | 106,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 43,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 15.11.2021 | 2,762 | 96,191 | 94,066 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 42 | 16,1 | 0,1 | - |
| 16.11.2021 | 2,915 | 106,137 | 103,789 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 43,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 17.11.2021 | 2,903 | 105,836 | 103,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 43,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 18.11.2021 | 2,959 | 108,555 | 106,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 43,7 | 16,1 | 0,1 | 5 |
| 19.11.2021 | 3,12 | 121,426 | 118,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 20.11.2021 | 3,012 | 118,66 | 116,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 45,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| Итого: | 85,372 | 3097,311 | 3029,1 | 744,82 | 744,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 85,372 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744,82

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.10.2021 | 1344,084 | 51385,98 | 50205,676 | 19948,06 | 839,29 |
| 20.11.2021 | 1429,455 | 54483,289 | 53234,777 | 20692,87 | 839,29 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2021 9:53:26