

#102958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Балтсервис ХС Интернэйшл, ООО (гостиница "Дейма")
Адрес потребителя Толстикова Генерала 15/2, Калининград
Номер абонента 1070
Порядковый номер 3230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340116
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2024 | 2,23 | 86,816 | 84,891 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 45,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 22.10.2024 | 2,291 | 91,25 | 89,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 46,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 23.10.2024 | 2,232 | 88,961 | 86,973 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 24.10.2024 | 2,084 | 80,438 | 78,645 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 45,1 | 16,1 | 0,1 | - |
| 25.10.2024 | 2,282 | 89,309 | 87,301 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 26.10.2024 | 3,115 | 134,254 | 131,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 48,8 | 16,1 | 0,1 | - |
| 27.10.2024 | 3,13 | 137,531 | 134,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 28.10.2024 | 2,324 | 97,199 | 95,012 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 47,7 | 16,1 | 0,1 | - |
| 29.10.2024 | 2,473 | 105,688 | 103,285 | 25 | 25 | 0 | 0 | 72,1 | 48,5 | 16,1 | 0,1 | - |
| 30.10.2024 | 2,182 | 103,625 | 101,527 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 46,5 | 16,1 | 0,1 | - |
| 31.10.2024 | 2,849 | 121,898 | 119,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 48,5 | 16,1 | 0,1 | - |
| 01.11.2024 | 3,028 | 121,816 | 119,043 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 47,1 | 16,1 | 0,1 | - |
| 02.11.2024 | 2,745 | 99,785 | 97,543 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 43,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 03.11.2024 | 2,789 | 99,574 | 97,324 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 43,6 | 16,1 | 0,1 | - |
| 04.11.2024 | 2,615 | 91,48 | 89,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 42,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 05.11.2024 | 2,564 | 89,758 | 87,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 42,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 06.11.2024 | 2,498 | 86,055 | 84,121 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 42,3 | 16,1 | 0,1 | - |
| 07.11.2024 | 2,617 | 90,07 | 88,043 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 42,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 08.11.2024 | 2,752 | 98,105 | 95,891 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 43,5 | 16,1 | 0,1 | - |
| 09.11.2024 | 2,599 | 91,199 | 89,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 42,9 | 16,1 | 0,1 | - |
| 10.11.2024 | 2,46 | 83,602 | 81,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 41,7 | 16,1 | 0,1 | - |
| 11.11.2024 | 2,473 | 77,23 | 75,441 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 40,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 12.11.2024 | 2,57 | 80,492 | 78,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 41,1 | 16,1 | 0,1 | - |
| 13.11.2024 | 2,669 | 83,043 | 81,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 40,8 | 16,1 | 0,1 | - |
| 14.11.2024 | 2,615 | 85,957 | 84,012 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 41,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 15.11.2024 | 2,679 | 91,445 | 89,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 42,1 | 16,1 | 0,1 | - |
| 16.11.2024 | 2,702 | 94,461 | 92,336 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 71,7 | 42,7 | 16,1 | 0,1 | - |
| 17.11.2024 | 2,601 | 89,82 | 87,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 42,2 | 16,1 | 0,1 | - |
| 18.11.2024 | 2,425 | 79,367 | 77,59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,6 | 16,1 | 0,1 | - |
| 19.11.2024 | 2,738 | 97,066 | 94,871 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 43,4 | 16,1 | 0,1 | - |
| 20.11.2024 | 3,197 | 121,598 | 118,684 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 47,6 | 16,1 | 0,1 | - |
| Итого: | 80,528 | 2988,892 | 2921,396 | 744,99 | 744,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 80,528 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744,99

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.10.2024 | 832,391 | 35186,922 | 34371,5 | 11401,52 | 0 |
| 20.11.2024 | 912,92 | 38175,816 | 37292,895 | 12146,5 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 7:53:00