

#76087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель РУБИН магазин, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада"
Адрес потребителя Ленинский проспект 40-42А, Калининград
Номер абонента 462
Порядковый номер 4331
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2024	0,165	5,15	5,13	24	0	70,4	42,8	-
22.02.2024	0,146	4,47	4,46	24	0	69,8	40,8	-
23.02.2024	0,12	4,42	4,41	24	0	64,9	38,4	-
24.02.2024	0,151	4,58	4,57	24	0	69,8	41,3	-
25.02.2024	0,149	4,56	4,55	24	0	70,1	41	-
26.02.2024	0,137	4,02	4,04	24	0	69,9	40	-
27.02.2024	0,125	3,54	3,55	24	0	69,8	39,4	-
28.02.2024	0,132	3,84	3,86	24	0	69,9	40	-
29.02.2024	0,156	4,88	4,86	24	0	70,2	42,1	-
01.03.2024	0,127	3,65	3,65	24	0	69,6	39,4	-
02.03.2024	0,119	3,29	3,29	24	0	69,6	38,5	-
03.03.2024	0,124	3,48	3,47	24	0	69,8	39	-
04.03.2024	0,148	4,48	4,45	24	0	70,1	41,1	-
05.03.2024	0,166	5,18	5,15	24	0	70,4	42,8	-
06.03.2024	0,169	5,28	5,24	24	0	71,3	42,5	-
07.03.2024	0,188	5,67	5,63	24	0	73,7	44,9	-
08.03.2024	0,206	6,47	6,43	24	0	74,3	46,6	-
09.03.2024	0,213	6,59	6,54	24	0	75,4	47,4	-
10.03.2024	0,202	6,4	6,35	24	0	74,1	45,8	-
11.03.2024	0,182	5,67	5,64	24	0	72,2	44,2	-
12.03.2024	0,183	5,94	5,9	24	0	71,1	44,4	-
13.03.2024	0,155	4,65	4,67	24	0	70,5	41,7	-
14.03.2024	0,129	3,69	3,7	24	0	69,9	39,3	-
15.03.2024	0,111	3,02	3,04	24	0	69,5	37,9	-
16.03.2024	0,116	3,19	3,17	24	0	69,6	38,4	-
17.03.2024	0,185	6,11	6,13	24	0	71,5	45,1	-
18.03.2024	0,195	6,15	6,13	24	0	73,4	46,1	-
19.03.2024	0,187	5,83	5,8	24	0	72,7	45,1	-
20.03.2024	0,161	5,01	4,98	24	0	70,8	41,5	-
Итого:	4,547	139,21	138,79	696	0	0	0	0
Гкал	3,91							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2024	578,128	24038,95	22806,19	136491,76
20.03.2024	582,675	24178,16	22944,98	137187,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2024 7:48:43