

#121643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Потребитель       | РУБИН магазин, АО "Ювелирная торговля Северо-Запада" |
| Адрес потребителя | Ленинский проспект 40-42А, Калининград               |
| Номер абонента    | 462                                                  |
| Порядковый номер  | 4331                                                 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                                               |
| Заводской номер   | 34745                                                |
| Номер системы     | 1                                                    |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.02.2025 | 0,266     | 8,06   | 7,99   | 24       | 0      | 80     | 51,7   | -           |
| 22.02.2025 | 0,251     | 8,39   | 8,33   | 24       | 0      | 76,4   | 50,5   | -           |
| 23.02.2025 | 0,252     | 8,93   | 8,85   | 24       | 0      | 75     | 50,7   | -           |
| 24.02.2025 | 0,238     | 8,76   | 8,69   | 24       | 0      | 72,8   | 49,5   | -           |
| 25.02.2025 | 0,231     | 8,81   | 8,73   | 24       | 0      | 71,4   | 48,9   | -           |
| 26.02.2025 | 0,205     | 7,18   | 7,16   | 24       | 0      | 71,4   | 46,6   | -           |
| 27.02.2025 | 0,191     | 6,24   | 6,29   | 24       | 0      | 71,7   | 45,3   | -           |
| 28.02.2025 | 0,199     | 6,64   | 6,63   | 24       | 0      | 71,6   | 45,8   | -           |
| 01.03.2025 | 0,23      | 8,43   | 8,36   | 24       | 0      | 72,4   | 48,9   | -           |
| 02.03.2025 | 0,222     | 8,16   | 8,08   | 24       | 0      | 72     | 48,4   | -           |
| 03.03.2025 | 0,192     | 6,52   | 6,46   | 24       | 0      | 71,2   | 45,6   | -           |
| 04.03.2025 | 0,176     | 5,61   | 5,57   | 24       | 0      | 71     | 43,9   | -           |
| 05.03.2025 | 0,149     | 4,48   | 4,45   | 24       | 0      | 70,8   | 41,6   | -           |
| 06.03.2025 | 0,123     | 3,49   | 3,49   | 24       | 0      | 70,2   | 38,7   | -           |
| 07.03.2025 | 0,12      | 3,52   | 3,49   | 24       | 0      | 70,2   | 38,9   | -           |
| 08.03.2025 | 0,116     | 3,39   | 3,36   | 24       | 0      | 70,2   | 38,7   | -           |
| 09.03.2025 | 0,112     | 3,29   | 3,23   | 24       | 0      | 70     | 38,7   | -           |
| 10.03.2025 | 0,088     | 2,38   | 2,32   | 24       | 0      | 69,4   | 36,6   | -           |
| 11.03.2025 | 0,169     | 5,47   | 5,37   | 24       | 0      | 71,1   | 43,8   | -           |
| 12.03.2025 | 0,166     | 5,36   | 5,26   | 24       | 0      | 71,2   | 44,2   | -           |
| 13.03.2025 | 0,176     | 5,63   | 5,56   | 23,99    | 128    | 72,1   | 44,9   | -           |
| 14.03.2025 | 0,212     | 7,44   | 7,46   | 24       | 0      | 73,3   | 48,6   | -           |
| 15.03.2025 | 0,212     | 7,21   | 7,16   | 24       | 0      | 74,5   | 48,5   | -           |
| 16.03.2025 | 0,228     | 8,36   | 8,31   | 24       | 0      | 74     | 50,1   | -           |
| 17.03.2025 | 0,237     | 8,51   | 8,46   | 24       | 0      | 74,8   | 50,9   | -           |
| 18.03.2025 | 0,207     | 7,3    | 7,26   | 24       | 0      | 72,7   | 48,1   | -           |
| 19.03.2025 | 0,184     | 6,42   | 6,38   | 24       | 0      | 71,3   | 45,6   | -           |
| 20.03.2025 | 0,15      | 5,04   | 5      | 24       | 0      | 70,6   | 41,6   | -           |
| Итого:     | 5,302     | 179,02 | 177,7  | 671,99   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 4,56      |        |        |          |        |        |        |             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Общее время работы системы, ч       | 672    |
| Период нормальной работы системы, ч | 671,99 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 20.02.2025 | 610,688   | 26625,15 | 23874,69 | 145275,15 |
| 20.03.2025 | 615,99    | 26804,17 | 24052,39 | 145947,15 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Подпись абонента             | _____ |
| Представитель теплоснабжения | _____ |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2025 16:06:52