

#297351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Гранд, ООО
Адрес потребителя Горького 2 - Баранова 30, г.Калининград
Номер абонента 4370
Порядковый номер 7224
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1647029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 5,487 | 565,391 | 551,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 64,2 | 5,8 | 3,7 | - |
| 22.03.2026 | 5,702 | 519 | 506,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 63 | 5,9 | 3,6 | - |
| 23.03.2026 | 5,286 | 463,5 | 452,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 62,6 | 5,9 | 3,6 | - |
| 24.03.2026 | 5,301 | 468,422 | 456,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 63,4 | 6 | 3,6 | - |
| 25.03.2026 | 3,653 | 221,875 | 216,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 58,2 | 5,8 | 3,5 | - |
| 26.03.2026 | 3,689 | 120,062 | 117,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 44 | 5,8 | 3,5 | - |
| 27.03.2026 | 4,428 | 164,234 | 160,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 47,8 | 5,8 | 3,5 | - |
| 28.03.2026 | 4,499 | 171,797 | 167,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 48,7 | 5,8 | 3,6 | - |
| 29.03.2026 | 3,937 | 135,578 | 132,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 45,4 | 5,9 | 3,6 | - |
| 30.03.2026 | 3,904 | 135,828 | 132,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 45,6 | 6 | 3,6 | - |
| 31.03.2026 | 4,278 | 152,359 | 148,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 45,9 | 6 | 3,6 | - |
| 01.04.2026 | 4,438 | 162,828 | 158,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 46,4 | 5,9 | 3,6 | - |
| 02.04.2026 | 4,469 | 182,062 | 177,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,8 | 5,9 | 3,6 | - |
| 03.04.2026 | 4,301 | 154,375 | 150,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 45,8 | 5,7 | 3,7 | - |
| 04.04.2026 | 4,412 | 161,641 | 157,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 46 | 5,7 | 3,6 | - |
| 05.04.2026 | 3,72 | 125,078 | 122,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 43,6 | 5,8 | 3,6 | - |
| 06.04.2026 | 3,956 | 139,812 | 136,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 45 | 5,9 | 3,5 | - |
| 07.04.2026 | 4,29 | 155,828 | 152,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 46,2 | 5,9 | 3,6 | - |
| 08.04.2026 | 4,674 | 181,906 | 177,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 47,9 | 5,8 | 3,6 | - |
| 09.04.2026 | 4,464 | 168,156 | 164,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 47,4 | 5,8 | 3,6 | - |
| 10.04.2026 | 4,236 | 156,422 | 152,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 46,5 | 5,8 | 3,6 | - |
| 11.04.2026 | 3,905 | 137,562 | 134,188 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 45,2 | 5,8 | 3,6 | - |
| 12.04.2026 | 3,656 | 122,703 | 119,75 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 43,4 | 5,9 | 3,6 | - |
| 13.04.2026 | 3,571 | 117,234 | 114,375 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 43 | 5,9 | 3,6 | - |
| 14.04.2026 | 3,266 | 111,922 | 109,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 42,5 | 5,9 | 3,6 | - |
| 15.04.2026 | 3,237 | 179,891 | 176,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 46,4 | 5,9 | 3,5 | - |
| 16.04.2026 | 3,985 | 146,688 | 143,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 45,4 | 5,5 | 3,5 | - |
| 17.04.2026 | 3,955 | 145,469 | 141,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 45,9 | 5,9 | 3,6 | - |
| 18.04.2026 | 3,375 | 113,016 | 110,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 42,6 | 5,9 | 3,6 | - |
| 19.04.2026 | 3,137 | 100,969 | 98,578 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 41,2 | 5,9 | 3,5 | - |
| 20.04.2026 | 3,353 | 114,109 | 111,406 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 42,9 | 6 | 3,5 | - |
| Итого: | 128,564 | 5995,717 | 5849,937 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 128,564 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|----------|--------|
| 20.03.2026 | 2661,335 | 217515,078 | 211883,891 | 14961,57 | 0 |
| 20.04.2026 | 2789,897 | 223510,797 | 217733,828 | 15705,57 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:06:54