

#131168#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандЛидер, ООО

Горького 2 - Баранова 30, г.Калининград

4370

7224

ТЭМ-104

1647029

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,613	0	0	24	24	0	0	67,6	63	4,7	3,3	-
22.04.2025	0,669	0	0	24	24	0	0	71,8	66,2	4,6	3,3	-
23.04.2025	0,669	0	0	24	24	0	0	71,5	65,6	4,7	3,4	-
24.04.2025	0,655	0	0	24	24	0	0	71,4	65,6	4,6	3,3	-
25.04.2025	0,689	0	0	24	24	0	0	71,4	65,6	4,6	3,4	-
26.04.2025	0,708	0	0	24	24	0	0	71,8	65,9	4,6	3,4	-
27.04.2025	0,741	0	0	24	24	0	0	71,3	65,3	4,6	3,4	-
28.04.2025	0,68	0	0	24	24	0	0	71,6	65,9	4,6	3,4	-
29.04.2025	0,662	0	0	24	24	0	0	71,8	66,2	4,7	3,4	-
30.04.2025	0,708	0	0	24	24	0	0	72,1	66,2	4,7	3,4	-
01.05.2025	0,732	0	0	24	24	0	0	71,9	65,9	4,7	3,4	-
02.05.2025	0,681	0	0	24	24	0	0	71,5	65,8	4,7	3,3	-
03.05.2025	0,645	0	0	24	24	0	0	69,1	63,8	4,7	3,4	-
04.05.2025	0,655	0	0	24	24	0	0	71,8	66,3	4,5	3,3	-
05.05.2025	0,674	0	0	24	24	0	0	71,6	65,8	4,7	3,3	-
06.05.2025	0,656	0	0	24	24	0	0	66,9	62,4	4,7	3,3	-
07.05.2025	0,704	0	0	24	24	0	0	72	65,8	4,6	3,4	-
08.05.2025	0,707	0	0	24	24	0	0	72,4	66	4,6	3,5	-
09.05.2025	0,762	0	0	24	24	0	0	72,5	65,8	4,6	3,5	-
10.05.2025	0,68	0	0	24	24	0	0	72,5	66,4	4,6	3,5	-
11.05.2025	0,667	0	0	24	24	0	0	72,1	66,1	4,6	3,5	-
12.05.2025	0,677	0	0	24	24	0	0	72,5	66,2	4,6	3,5	-
13.05.2025	0,701	0	0	24	24	0	0	72,3	65,9	4,6	3,5	-
14.05.2025	0,666	0	0	24	24	0	0	71,8	65,4	4,6	3,5	-
15.05.2025	0,687	0	0	24	24	0	0	71,1	64,5	4,5	3,4	-
16.05.2025	0,737	90021,461	87850,914	24	24	0	0	71,3	64,4	4,4	3,5	-
17.05.2025	0,693	108,234	105,75	24	24	0	0	71,6	65,1	4,4	3,4	-
18.05.2025	0,708	109,156	106,641	24	24	0	0	71,6	65	4,5	3,4	-
19.05.2025	0,661	107,547	105,102	24	24	0	0	71,2	64,9	4,4	3,5	-
20.05.2025	0,691	106,039	103,586	24	24	0	0	71,9	65,3	4,4	3,5	-
Итого:	20,578	90452,437	88271,993	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,578											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1290,885	0	0	6945,57	0
20.05.2025	1311,463	90452,438	88271,992	7665,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:57:25