

#134146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандЛидер, ООО
Горького 2 - Баранова 30, г.Калининград
4370
7224
ТЭМ-104
1647029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab ч	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,631	98,898	0	0	96,633	0	0	24	24	0	0	71,5	65	0	4,5	3,5	0,1	-
22.05.2025	0,682	100,617	0	0	98,297	0	0	24	24	0	0	71,7	64,8	0	4,4	3,5	0,1	-
23.05.2025	0,739	104,836	0	0	102,438	0	0	24	24	0	0	71,5	64,3	0	4,4	3,5	0,1	-
24.05.2025	0,754	108,57	0	0	106,062	0	0	24	24	0	0	71,9	64,8	0	4,4	3,5	0,1	-
25.05.2025	0,685	105,742	0	0	103,312	0	0	24	24	0	0	71,5	64,9	0	4,4	3,5	0,1	-
26.05.2025	0,618	98,312	0	0	96,047	0	0	24	24	0	0	71,6	65,2	0	4,4	3,5	0,1	-
27.05.2025	0,661	109,438	0	0	106,938	0	0	24	24	0	0	71,4	65,3	0	4,4	3,5	0,1	-
28.05.2025	0,686	109,258	0	0	106,688	0	0	24	24	0	0	72,4	66	0	4,6	3,5	0,1	-
29.05.2025	0,682	112,031	0	0	109,414	0	0	24	24	0	0	72,4	66,2	0	4,7	3,5	0,1	-
30.05.2025	0,643	114,242	0	0	111,57	0	0	24	24	0	0	72,4	66,6	0	4,7	3,5	0,1	-
31.05.2025	0,696	138,844	0	0	135,859	0	0	24	24	0	0	68,9	63,8	0	4,8	3,5	0,1	-
01.06.2025	0,698	116,469	0	0	113,781	0	0	24	24	0	0	71,8	65,6	0	4,7	3,5	0,1	-
02.06.2025	0,639	111,758	0	0	109,172	0	0	24	24	0	0	71,9	66	0	4,7	3,5	0,1	-
03.06.2025	0,635	115,023	0	0	112,398	0	0	24	24	0	0	71,4	65,8	0	4,7	3,5	0,1	-
04.06.2025	0,644	117,852	0	0	115,148	0	0	24	24	0	0	71,6	66	0	4,7	3,5	0,1	-
05.06.2025	0,697	125,461	0	0	122,547	0	0	24	24	0	0	72	66,4	0	4,8	3,5	0,1	-
06.06.2025	0,647	112,703	0	0	110,102	0	0	24	24	0	0	71,9	66	0	4,8	3,5	0,1	-
07.06.2025	0,65	114,688	0	0	112,031	0	0	24	24	0	0	71,9	66,1	0	4,8	3,5	0,1	-
08.06.2025	0,646	116,555	0	0	113,891	0	0	24	24	0	0	71,5	65,8	0	4,8	3,5	0	-
09.06.2025	0,635	112,086	0	0	109,516	0	0	24	24	0	0	71,4	65,7	0	4,8	3,5	0	-
10.06.2025	0,676	116,758	0	0	114,109	0	0	24	24	0	0	71,1	65,2	0	4,8	3,5	0	-
11.06.2025	0,716	118,164	0	0	115,484	0	0	24	24	0	0	71,2	65	0	4,8	3,5	0	-
12.06.2025	0,693	118,172	0	0	115,453	0	0	24	24	0	0	71,6	65,6	0	4,8	3,5	0	-
13.06.2025	0,688	115,312	0	0	112,656	0	0	24	24	0	0	71,7	65,7	0	4,8	3,5	0	-
14.06.2025	0,701	119,086	0	0	116,359	0	0	24	24	0	0	71,4	65,4	0	4,8	3,6	0	-
15.06.2025	0,612	111,805	0	0	109,25	0	0	24	24	0	0	71,4	65,8	0	4,8	3,6	0	-
16.06.2025	0,618	112,359	0	0	109,82	0	0	24	24	0	0	71,1	65,5	0	4,8	3,6	0	-
17.06.2025	0,623	112,102	0	0	109,531	0	0	24	24	0	0	71,5	65,9	0	4,9	3,6	0	-
18.06.2025	0,63	113,445	0	0	110,859	0	0	24	24	0	0	71,3	65,6	0	4,9	3,6	0	-
19.06.2025	0,654	119,789	0	0	117,289	0	0	24	24	0	0	67,9	62,4	0	4,8	3,6	0	-
20.06.2025	0,653	110,695	0	0	108,148	0	0	24	24	0	0	71,6	65,6	0	4,8	3,7	0	-
Итого:	20,632	3511,07	0	0	3430,802	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,632																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1311,463	90452,438	0	0	88271,992	0	0	7665,57	0
20.06.2025	1332,094	93963,508	0	0	91702,797	0	0	8409,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:26:36