

#26224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель ГрандЛидер, ООО
Адрес потребителя Горького 2 - Баранова 30, г.Калининград
Номер абонента 4370
Порядковый номер 7224
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1647029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2021 | 0,601 | 30,59 | 29,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 46 | 4,4 | 3,2 | - |
| 22.08.2021 | 0,653 | 32,195 | 31,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 45,5 | 4,3 | 3,1 | - |
| 23.08.2021 | 0,642 | 31,312 | 30,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 45,3 | 4,3 | 3,1 | - |
| 24.08.2021 | 0,651 | 31,367 | 30,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 45,2 | 4,3 | 3,1 | - |
| 25.08.2021 | 0,592 | 30,25 | 29,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 46,2 | 4,3 | 3,1 | - |
| 26.08.2021 | 0,65 | 35,02 | 34,336 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 46,4 | 4,3 | 3,1 | - |
| 27.08.2021 | 0,594 | 32,984 | 32,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 46,5 | 4,3 | 3,1 | - |
| 28.08.2021 | 0,674 | 35,039 | 34,34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 46,5 | 4,2 | 3,1 | - |
| 29.08.2021 | 0,615 | 33,551 | 32,887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,4 | 4,2 | 3,1 | - |
| 30.08.2021 | 0,615 | 33,406 | 32,742 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 47,3 | 4,2 | 3,1 | - |
| 31.08.2021 | 0,592 | 33,062 | 32,406 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,7 | 4,2 | 3,1 | - |
| 01.09.2021 | 0,689 | 35,441 | 34,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 46,5 | 4,2 | 3,1 | - |
| 02.09.2021 | 0,589 | 32,805 | 32,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,7 | 4,3 | 3,2 | - |
| 03.09.2021 | 0,589 | 32,363 | 31,723 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,5 | 4,3 | 3,2 | - |
| 04.09.2021 | 0,651 | 34,336 | 33,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 46,9 | 4,3 | 3,2 | - |
| 05.09.2021 | 0,641 | 33,93 | 33,254 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 47 | 4,3 | 3,2 | - |
| 06.09.2021 | 0,564 | 33,426 | 32,773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 48,2 | 4,3 | 3,2 | - |
| 07.09.2021 | 0,621 | 33,879 | 33,207 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 47,4 | 4,3 | 3,2 | - |
| 08.09.2021 | 0,644 | 34,676 | 33,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,1 | 4,3 | 3,2 | - |
| 09.09.2021 | 0,624 | 33,586 | 32,918 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,1 | 4,3 | 3,2 | - |
| 10.09.2021 | 0,601 | 33,188 | 32,535 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,4 | 4,3 | 3,1 | - |
| 11.09.2021 | 0,604 | 33,039 | 32,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,3 | 4,3 | 3,2 | - |
| 12.09.2021 | 0,624 | 34,82 | 34,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,5 | 4,3 | 3,2 | - |
| 13.09.2021 | 0,568 | 31,734 | 31,105 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,7 | 4,4 | 3,2 | - |
| 14.09.2021 | 0,576 | 33,551 | 32,895 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 48 | 4,3 | 3,2 | - |
| 15.09.2021 | 0,587 | 34,055 | 33,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 48 | 4,3 | 3,2 | - |
| 16.09.2021 | 0,635 | 37,73 | 36,996 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 48,1 | 4,3 | 3,2 | - |
| 17.09.2021 | 0,61 | 32,77 | 32,121 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 47,1 | 4,2 | 3,2 | - |
| 18.09.2021 | 0,64 | 33,809 | 33,137 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 46,8 | 4,2 | 3,2 | - |
| 19.09.2021 | 0,651 | 34,266 | 33,582 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 46,7 | 4,2 | 3,2 | - |
| 20.09.2021 | 0,612 | 33,234 | 32,574 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,2 | 4,2 | 3,2 | - |
| Итого: | 19,199 | 1035,414 | 1014,921 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,199 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.08.2021 | 1310,068 | 45891,41 | 44713,125 | 8741,98 | 0,01 |
| 20.09.2021 | 1329,27 | 46926,824 | 45728,047 | 9485,98 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:40:30