

#35914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель ГрандЛидер, ООО
Адрес потребителя Горького 2 - Баранова 30, г.Калининград
Номер абонента 4370
Порядковый номер 7224
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1647029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	25,4	24,7	0,2	0,2	-
22.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	25,2	24,6	0,2	0,2	-
23.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	25	24,4	0,1	0,1	-
24.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	25	24,4	0,1	0,1	-
25.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,9	24,1	2,9	1,4	-
26.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	25,3	24,2	3,9	4,5	-
27.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,8	23,5	5,1	5,1	-
28.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,6	23,4	5,1	5,1	-
29.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,5	23,5	5,1	5,1	-
30.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,4	23,9	5,1	5,1	-
31.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,3	23,9	5,1	5,1	-
01.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,1	23,8	5,1	5,1	-
02.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	23,9	23,6	5,1	5,1	-
03.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	23,8	23,5	5,1	5,1	-
04.09.2023	0	0	0	23,95	23,95	0	0	23,8	23,5	5,1	5,1	-
05.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	23,8	23,6	5,1	5,1	-
06.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	24	23,6	5,1	5,1	-
07.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	23,9	23,6	2,4	2,4	-
08.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	23,9	23,6	0,1	0,1	-
09.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	24	23,6	0,1	0,1	-
10.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,2	23,7	0,1	0,1	-
11.09.2023	0	0,758	0,75	24	24	0	0	23,7	23,2	0,1	0,1	-
12.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	24,5	23,8	1,3	1,3	-
13.09.2023	0,408	20,047	19,648	24	24	0	0	65,9	45,2	3	3	-
14.09.2023	0,497	23,406	22,922	24	24	0	0	67,6	46	3,7	3	-
15.09.2023	0,502	22,703	22,227	24	24	0	0	67,8	45,2	4,5	3,3	-
16.09.2023	0,567	25,617	25,094	24	24	0	0	67,7	45,1	4,5	3,3	-
17.09.2023	0,505	23,609	23,117	24	24	0	0	67,7	45,9	4,5	3,3	-
18.09.2023	0,469	22,07	21,609	24	24	0	0	67,6	45,9	4,5	3,3	-
19.09.2023	0,462	21,273	20,836	24	24	0	0	67,7	45,5	4,5	3,3	-
20.09.2023	0,507	22,977	22,5	24	24	0	0	67,6	45,1	4,5	3,3	-
Итого:	3,917	182,46	178,703	743,95	743,95	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,917											

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	3513,198	126469,75	123315,227	26261,74	0,01
20.09.2023	3517,117	126652,211	123493,93	27005,69	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 14:23:59