

#14459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель: Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя: Камская 2-2А, Калининград
Номер абонента: 4609
Порядковый номер: 8027
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 17048345
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,727	0	8,715	0	0	8,539	0	0	24	13577	0	0	66,6	46,2	0,45	0,38	2,8
22.02.2021	0,724	0	8,702	0	0	8,526	0	0	24	13591	0	0	66,7	46,5	0,45	0,38	4,5
23.02.2021	0,759	0	9,273	0	0	9,085	0	0	24	13603	0	0	66,8	46,9	0,45	0,38	4,6
24.02.2021	0,645	0	8,453	0	0	8,295	0	0	24	13615	0	0	64	45,4	0,44	0,37	4,6
25.02.2021	0,591	0	8,835	0	0	8,679	0	0	24	13634	0	0	62	45,8	0,42	0,37	8,2
26.02.2021	0,704	0	9,06	0	0	8,888	0	0	24	13650	0	0	64,5	45,6	0,42	0,37	10,7
27.02.2021	0,738	0	9,248	0	0	9,065	0	0	24	13668	0	0	66	46,6	0,43	0,37	4,9
28.02.2021	0,748	0	10	0	0	9,807	0	0	24	13682	0	0	65,2	47	0,43	0,37	3,2
01.03.2021	0,778	0	10,253	0	0	10,054	0	0	24	13693	0	0	65,3	46,9	0,43	0,37	3
02.03.2021	0,739	0	8,802	0	0	8,625	0	0	24	13697	0	0	66,5	46	0,43	0,37	2,5
03.03.2021	0,786	0	9,647	0	0	9,452	0	0	24	13719	0	0	66,7	46,8	0,43	0,37	3,2
04.03.2021	0,819	0	10,543	0	0	10,332	0	0	24	13733	0	0	66,6	47,6	0,44	0,38	1,3
05.03.2021	0,9	0	12,689	0	0	12,432	0	0	24	13738	0	0	66,9	49,6	0,44	0,38	1,3
06.03.2021	0,869	0	13,027	0	0	12,764	0	0	24	13743	0	0	66,8	50,5	0,44	0,38	-0,7
07.03.2021	0,792	0	10,37	0	0	10,165	0	0	24	13750	0	0	65,8	47,2	0,44	0,39	1,4
08.03.2021	0,881	0	11,606	0	0	11,367	0	0	24	13752	0	0	67,5	49	0,44	0,38	1,7
09.03.2021	0,962	0	13,249	0	0	12,963	0	0	24	13755	0	0	69,2	51,5	0,44	0,38	0
10.03.2021	0,914	0	12,168	0	0	11,909	0	0	24	13762	0	0	68,5	50,2	0,44	0,38	-1,7
11.03.2021	0,915	0	12,626	0	0	12,364	0	0	24	13765	0	0	67,7	50,1	0,44	0,39	-0,7
12.03.2021	0,697	0	8,828	0	0	8,659	0	0	24	13769	0	0	64,8	45,6	0,44	0,39	-0,8
13.03.2021	0,682	0	8,496	0	0	8,332	0	0	24	13789	0	0	65,1	45,6	0,44	0,38	4,6
14.03.2021	0,721	0	8,758	0	0	8,587	0	0	24	13803	0	0	65,6	45,5	0,44	0,38	4,9
15.03.2021	0,742	0	9,19	0	0	9,011	0	0	24	13823	0	0	65,6	45,9	0,44	0,38	3,7
16.03.2021	0,759	0	10,04	0	0	9,846	0	0	24	13836	0	0	65,3	46,9	0,43	0,38	3,2
17.03.2021	0,796	0	10,795	0	0	10,588	0	0	24	13845	0	0	65,1	47,1	0,44	0,38	2,5
18.03.2021	0,839	0	12,358	0	0	12,122	0	0	24	13853	0	0	64,8	48,2	0,43	0,38	1,6
19.03.2021	0,894	0	12,47	0	0	12,218	0	0	24	13853	0	0	66,8	49,3	0,43	0,38	1
20.03.2021	0,929	0	13,044	0	0	12,763	0	0	24	13853	0	0	69	51,6	0,43	0,38	-1,1
Итого:	22,05	0	291,245	0	0	285,437	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,267																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	683,841	37695,261	0	0	36911,67	0	0	28163	1611
20.03.2021	705,892	37986,507	0	0	37197,106	0	0	28835	1611

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2021 8:35:22