

#121332#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
4609
8027
ТВ7 (АСЦП)
17048345
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,917	0	12,569	0	0	12,28	0	0	24	0	71,7	53,9	0,47	0,36	-
22.02.2025	0,793	0	10,523	0	0	10,3	0	0	24	0	68,5	50,1	0,47	0,36	-
23.02.2025	0,804	0	11,069	0	0	10,84	0	0	24	0	67,8	50,1	0,47	0,36	-
24.02.2025	0,759	0	10,365	0	0	10,155	0	0	24	0	66,9	49,1	0,47	0,36	-
25.02.2025	0,739	0	10,488	0	0	10,276	0	0	24	0	66,7	49,6	0,47	0,36	-
26.02.2025	0,682	0	9,472	0	0	9,282	0	0	24	0	66,4	48,9	0,48	0,37	-
27.02.2025	0,671	0	9,198	0	0	9,016	0	0	24	0	66,1	48,3	0,48	0,37	-
28.02.2025	0,743	0	9,92	0	0	9,725	0	0	24	0	65,8	47,6	0,48	0,37	-
01.03.2025	0,787	0	10,799	0	0	10,586	0	0	24	0	65,8	48	0,48	0,37	-
02.03.2025	0,725	0	9,733	0	0	9,539	0	0	24	0	66,3	48,2	0,48	0,37	-
03.03.2025	0,699	0	9,569	0	0	9,381	0	0	24	0	65,8	48	0,48	0,37	-
04.03.2025	0,653	0	9,323	0	0	9,143	0	0	24	0	64,9	47,8	0,48	0,37	-
05.03.2025	0,578	0	8,42	0	0	8,257	0	0	24	0	65,3	48,6	0,48	0,37	-
06.03.2025	0,587	0	8,174	0	0	8,015	0	0	24	0	65,4	47,9	0,48	0,37	-
07.03.2025	0,619	0	8,054	0	0	7,897	0	0	24	0	65,6	46,9	0,48	0,37	-
08.03.2025	0,605	0	8,665	0	0	8,496	0	0	24	0	65,4	48,4	0,48	0,38	-
09.03.2025	0,567	0	7,728	0	0	7,577	0	0	24	0	65,6	47,8	0,49	0,37	-
10.03.2025	0,501	0	7,313	0	0	7,177	0	0	24	0	64	47,3	0,49	0,37	-
11.03.2025	0,666	0	8,899	0	0	8,724	0	0	24	0	65,9	47,7	0,49	0,37	-
12.03.2025	0,632	0	8,584	0	0	8,418	0	0	24	0	65,2	47,3	0,49	0,37	-
13.03.2025	0,69	0	9,522	0	0	9,339	0	0	24	0	65,1	47,5	0,48	0,37	-
14.03.2025	0,762	0	10,115	0	0	9,914	0	0	24	0	66,2	47,8	0,48	0,37	-
15.03.2025	0,841	0	11,774	0	0	11,539	0	0	24	0	66,3	48,9	0,47	0,37	-
16.03.2025	0,779	0	10,635	0	0	10,421	0	0	24	0	66,7	48,8	0,48	0,38	-
17.03.2025	0,85	0	12,489	0	0	12,242	0	0	24	0	66	49,4	0,49	0,38	-
18.03.2025	0,711	0	10,149	0	0	9,953	0	0	24	0	65,2	48,2	0,49	0,38	-
19.03.2025	0,694	0	9,134	0	0	8,951	0	0	24	0	66,3	47,8	0,5	0,38	-
20.03.2025	0,647	0	9,45	0	0	9,268	0	0	24	0	65,2	48,6	0,5	0,38	-
Итого:	19,701	0	272,133	0	0	266,711	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,706														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	661,257	11384,774	0	0	11161,864	0	0	30095	64
20.03.2025	680,958	11656,906	0	0	11428,578	0	0	30767	64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:12:40