

# #14463#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8027  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17048345  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	0,724	0	8,257	0	0	8,1	0	0	24	0	64,7	43,3	0,45	0,37	-
22.03.2023	0,633	0	7,415	0	0	7,277	0	0	24	0	63,8	43,1	0,45	0,37	-
23.03.2023	0,528	0	6,353	0	0	6,241	0	0	24	0	62	41,8	0,46	0,37	-
24.03.2023	0,562	0	6,893	0	0	6,768	0	0	24	0	63	43,2	0,46	0,38	-
25.03.2023	0,626	0	7,123	0	0	6,991	0	0	24	0	63,8	42,4	0,46	0,37	-
26.03.2023	0,68	0	7,794	0	0	7,648	0	0	24	0	64,2	43	0,46	0,38	-
27.03.2023	0,89	0	11,012	0	0	10,797	0	0	24	0	65,7	46	0,45	0,38	-
28.03.2023	0,982	0	12,385	0	0	12,129	0	0	24	0	67,4	48,1	0,45	0,38	-
29.03.2023	0,846	0	10,2	0	0	9,993	0	0	24	0	66,9	46,7	0,45	0,38	-
30.03.2023	0,601	0	7,179	0	0	7,046	0	0	24	0	63,7	43,4	0,46	0,38	-
31.03.2023	0,569	0	7,023	0	0	6,896	0	0	24	0	62,8	43,1	0,45	0,37	-
01.04.2023	0,758	0	8,925	0	0	8,753	0	0	24	0	65	44,4	0,45	0,37	-
02.04.2023	0,784	0	9,043	0	0	8,865	0	0	24	0	65,6	44,5	0,45	0,37	-
03.04.2023	0,889	0	10,861	0	0	10,645	0	0	24	0	66,2	46,3	0,45	0,37	-
04.04.2023	0,903	0	11,128	0	0	10,905	0	0	24	0	66,6	46,8	0,45	0,38	-
05.04.2023	0,844	0	10,269	0	0	10,065	0	0	24	0	66,3	46,3	0,45	0,37	-
06.04.2023	0,815	0	9,601	0	0	9,414	0	0	24	0	65,5	44,9	0,45	0,37	-
07.04.2023	0,539	0	6,574	0	0	6,455	0	0	24	0	62,9	42,9	0,46	0,37	-
08.04.2023	0,521	0	5,899	0	0	5,795	0	0	24	0	62,3	40,8	0,46	0,37	-
09.04.2023	0,597	0	6,643	0	0	6,521	0	0	24	0	63,4	41,5	0,46	0,37	-
10.04.2023	0,611	0	7,445	0	0	7,309	0	0	24	0	63,3	43,4	0,46	0,37	-
11.04.2023	0,471	0	6,2	0	0	6,09	0	0	24	0	62,1	43,7	0,46	0,38	-
12.04.2023	0,501	0	6,263	0	0	6,152	0	0	24	0	62	42,6	0,46	0,37	-
13.04.2023	0,517	0	5,867	0	0	5,761	0	0	24	0	62,9	41,5	0,46	0,37	-
14.04.2023	0,505	0	5,458	0	0	5,36	0	0	24	0	63,1	40,6	0,46	0,37	-
15.04.2023	0,497	0	5,523	0	0	5,425	0	0	24	0	62,4	40,6	0,46	0,37	-
16.04.2023	0,643	0	7,067	0	0	6,936	0	0	24	0	63,8	41,6	0,46	0,37	-
17.04.2023	0,606	0	6,57	0	0	6,448	0	0	24	0	63,9	41,4	0,46	0,37	-
18.04.2023	0,546	0	6,036	0	0	5,926	0	0	24	0	63,1	41,1	0,46	0,37	-
19.04.2023	0,535	0	6,163	0	0	6,051	0	0	24	0	63,1	42	0,45	0,37	-
20.04.2023	0,433	0	5,674	0	0	5,576	0	0	24	0	61,2	42,6	0,44	0,37	-
Итого:	20,156	0	238,843	0	0	234,338	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,814														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	319,487	4899,042	0	0	4806,955	0	0	13234	53
20.04.2023	339,643	5137,887	0	0	5041,293	0	0	13978	53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2023 7:54:48