

#80109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8027  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17048345  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	0,692	0	7,661	0	0	7,516	0	0	24	0	64,5	42,5	0,48	0,38	2,3
22.03.2024	0,673	0	7,312	0	0	7,172	0	0	24	0	65	42,6	0,49	0,38	4,8
23.03.2024	0,668	0	6,976	0	0	6,84	0	0	24	0	65,3	42	0,49	0,38	5,6
24.03.2024	0,718	0	8,086	0	0	7,928	0	0	24	0	65,5	43,9	0,48	0,38	6,6
25.03.2024	0,707	0	8,195	0	0	8,038	0	0	24	0	65	44	0,48	0,38	3,6
26.03.2024	0,634	0	7,213	0	0	7,076	0	0	24	0	64,5	43,1	0,48	0,38	3,9
27.03.2024	0,53	0	5,979	0	0	5,868	0	0	24	0	63,9	42,3	0,49	0,38	5,5
28.03.2024	0,477	0	5,267	0	0	5,172	0	0	24	0	62,9	40,9	0,49	0,38	9,1
29.03.2024	0,494	0	5,431	0	0	5,332	0	0	24	0	63,3	41,2	0,49	0,38	11,8
30.03.2024	0,394	0	4,419	0	0	4,34	0	0	24	0	62,5	40,8	0,5	0,38	10,7
31.03.2024	0,311	0	4,008	0	0	3,938	0	0	24	0	61,6	42,8	0,49	0,38	13,4
01.04.2024	0,32	0	4,399	0	0	4,324	0	0	24	0	61	43,3	0,49	0,38	16,7
02.04.2024	0,492	0	5,649	0	0	5,548	0	0	24	0	62,7	41,5	0,48	0,38	-
03.04.2024	0,765	0	8,859	0	0	8,685	0	0	24	0	66	45	0,48	0,38	-
04.04.2024	0,708	0	8,125	0	0	7,964	0	0	24	0	66	44,8	0,48	0,38	-
05.04.2024	0,461	0	5,234	0	0	5,139	0	0	24	0	63	41,6	0,48	0,38	-
06.04.2024	0,523	0	5,516	0	0	5,414	0	0	24	0	63,6	40,6	0,48	0,38	-
07.04.2024	0,424	0	4,997	0	0	4,904	0	0	24	0	63,9	43,2	0,48	0,38	-
08.04.2024	0,379	0	4,616	0	0	4,535	0	0	24	0	62,3	42,4	0,49	0,38	-
09.04.2024	0,274	0	3,993	0	0	3,926	0	0	24	0	60,8	44,2	0,49	0,38	-
10.04.2024	0,437	0	5,094	0	0	5,004	0	0	24	0	62,1	41,3	0,46	0,36	-
11.04.2024	0,441	0	5,04	0	0	4,947	0	0	24	0	63,7	42,4	0,47	0,36	-
12.04.2024	0,395	0	4,733	0	0	4,648	0	0	24	0	62,3	42	0,47	0,36	-
13.04.2024	0,447	0	4,941	0	0	4,85	0	0	24	0	63,2	41,2	0,47	0,36	-
14.04.2024	0,452	0	5,098	0	0	5,007	0	0	24	0	62,8	41,2	0,47	0,36	-
15.04.2024	0,55	0	6,321	0	0	6,204	0	0	24	0	63,7	42,5	0,47	0,36	-
16.04.2024	0,661	0	7,659	0	0	7,513	0	0	24	0	64,6	43,6	0,47	0,36	-
17.04.2024	0,651	0	7,651	0	0	7,507	0	0	24	0	64,2	43,5	0,47	0,36	-
18.04.2024	0,702	0	8,534	0	0	8,374	0	0	24	0	64,2	44,1	0,45	0,36	-
19.04.2024	0,671	0	8,177	0	0	8,023	0	0	24	0	64,2	44,2	0,46	0,38	-
20.04.2024	0,752	0	8,637	0	0	8,472	0	0	24	0	64,9	43,7	0,46	0,38	-
Итого:	16,803	0	193,82	0	0	190,208	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,013														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	525,472	9329,131	0	0	9145,106	0	0	22008	63
20.04.2024	542,274	9522,951	0	0	9335,313	0	0	22752	63

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 13:06:04