

#296969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,616	0	7,794	0	0	7,642	0	0	24	0	65,5	46,2	0,47	0,38	-
22.03.2026	0,57	0	6,823	0	0	6,687	0	0	24	0	66,3	46	0,47	0,38	-
23.03.2026	0,503	0	5,588	0	0	5,477	0	0	24	0	65,9	44	0,48	0,38	-
24.03.2026	0,469	0	5,02	0	0	4,92	0	0	24	0	66,3	43,6	0,48	0,37	-
25.03.2026	0,413	0	4,204	0	0	4,124	0	0	24	0	64,6	40,6	0,47	0,38	-
26.03.2026	0,583	0	6,446	0	0	6,319	0	0	24	0	66	44	0,46	0,37	-
27.03.2026	0,622	0	7,848	0	0	7,697	0	0	24	0	65,2	45,9	0,46	0,37	-
28.03.2026	0,578	0	6,612	0	0	6,479	0	0	24	0	66,6	45,3	0,46	0,37	-
29.03.2026	0,521	0	6,002	0	0	5,886	0	0	24	0	65	43,9	0,46	0,37	-
30.03.2026	0,526	0	6,061	0	0	5,945	0	0	24	0	64,6	43,4	0,47	0,38	-
31.03.2026	0,588	0	6,951	0	0	6,813	0	0	24	0	66,1	45,5	0,47	0,37	-
01.04.2026	0,6	0	7,05	0	0	6,912	0	0	24	0	65,9	45,2	0,47	0,38	-
02.04.2026	0,599	0	7,416	0	0	7,266	0	0	24	0	66,7	47	0,47	0,38	-
03.04.2026	0,597	0	6,969	0	0	6,829	0	0	24	0	66,4	45,5	0,46	0,37	-
04.04.2026	0,552	0	6,09	0	0	5,971	0	0	24	0	65,7	43,6	0,46	0,37	-
05.04.2026	0,482	0	5,528	0	0	5,423	0	0	24	0	64,5	43,3	0,46	0,37	-
06.04.2026	0,541	0	6,02	0	0	5,904	0	0	24	0	65,1	43,2	0,46	0,37	-
07.04.2026	0,586	0	6,657	0	0	6,524	0	0	24	0	66,2	44,8	0,46	0,37	-
08.04.2026	0,628	0	7,077	0	0	6,935	0	0	24	0	66,8	45,1	0,47	0,37	-
09.04.2026	0,63	0	7,159	0	0	7,012	0	0	24	0	67,3	45,8	0,49	0,38	-
10.04.2026	0,603	0	6,9	0	0	6,761	0	0	24	0	66,8	45,5	0,49	0,39	-
11.04.2026	0,534	0	6,13	0	0	6,009	0	0	24	0	66,1	44,9	0,49	0,39	-
12.04.2026	0,487	0	5,427	0	0	5,318	0	0	24	0	66,5	44,6	0,49	0,39	-
13.04.2026	0,481	0	5,116	0	0	5,015	0	0	24	0	66,2	43,3	0,49	0,39	-
14.04.2026	0,414	0	4,705	0	0	4,616	0	0	24	0	64,5	43,1	0,48	0,38	-
15.04.2026	0,46	0	5,119	0	0	5,022	0	0	24	0	64,3	42,4	0,48	0,38	-
16.04.2026	0,521	0	6,057	0	0	5,939	0	0	24	0	65,4	44,5	0,47	0,38	-
17.04.2026	0,539	0	6,097	0	0	5,978	0	0	24	0	65,6	44,1	0,47	0,39	-
18.04.2026	0,455	0	5,032	0	0	4,935	0	0	24	0	65,1	43	0,47	0,39	-
19.04.2026	0,39	0	4,475	0	0	4,391	0	0	24	0	63,8	42,6	0,47	0,38	-
20.04.2026	0,5	0	5,577	0	0	5,471	0	0	24	0	64,6	42,8	0,47	0,38	-
Итого:	16,588	0	189,95	0	0	186,22	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,962														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	132,34	1900,777	0	0	1859,001	0	0	6417	75
20.04.2026	148,927	2090,728	0	0	2045,223	0	0	7161	75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:54:21