

#130919#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)

Камская 2-2А, Калининград (спортзал)

4609

8027

ТВ7 (АСЦП)

17048345

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,075	0	3,173	0	0	3,12	0	0	24	0	60,6	54,9	0,46	0,35	-
22.04.2025	0,073	0	3,523	0	0	3,465	0	0	24	0	60	55	0,46	0,35	-
23.04.2025	0,073	0	3,26	0	0	3,205	0	0	24	0	60,8	55,3	0,46	0,35	-
24.04.2025	0,073	0	2,833	0	0	2,785	0	0	24	0	61	54,8	0,46	0,35	-
25.04.2025	0,086	0	3,098	0	0	3,044	0	0	24	0	61,5	54,8	0,45	0,35	-
26.04.2025	0,093	0	3,333	0	0	3,277	0	0	24	0	60,8	54,1	0,45	0,35	-
27.04.2025	0,078	0	3,072	0	0	3,02	0	0	24	0	60,7	54,6	0,45	0,35	-
28.04.2025	0,09	0	3,146	0	0	3,092	0	0	24	0	61,3	54,4	0,46	0,35	-
29.04.2025	0,077	0	2,707	0	0	2,66	0	0	24	0	61,5	54,6	0,46	0,35	-
30.04.2025	0,075	0	2,898	0	0	2,848	0	0	24	0	61	54,8	0,46	0,35	-
01.05.2025	0,075	0	2,77	0	0	2,722	0	0	24	0	61,1	54,5	0,46	0,35	-
02.05.2025	0,075	0	2,769	0	0	2,721	0	0	24	0	61,7	55,2	0,46	0,36	-
03.05.2025	0,102	0	3,019	0	0	2,967	0	0	24	0	61	52,8	0,46	0,36	-
04.05.2025	0,082	0	3,014	0	0	2,964	0	0	24	0	60,4	53,8	0,46	0,36	-
05.05.2025	0,084	0	2,76	0	0	2,713	0	0	24	0	60,6	53,3	0,45	0,35	-
06.05.2025	0,084	0	2,629	0	0	2,583	0	0	24	0	62	54,2	0,46	0,36	-
07.05.2025	0,087	0	2,521	0	0	2,478	0	0	24	0	61,3	53	0,46	0,37	-
08.05.2025	0,086	0	2,397	0	0	2,356	0	0	24	0	61,4	52,7	0,47	0,38	-
09.05.2025	0,087	0	2,392	0	0	2,351	0	0	24	0	61,5	52,7	0,47	0,38	-
10.05.2025	0,086	0	2,589	0	0	2,543	0	0	24	0	61,6	53,6	0,47	0,38	-
11.05.2025	0,087	0	2,418	0	0	2,376	0	0	24	0	61,4	52,7	0,47	0,39	-
12.05.2025	0,101	0	2,65	0	0	2,604	0	0	24	0	61,3	52,1	0,47	0,38	-
13.05.2025	0,085	0	2,53	0	0	2,486	0	0	24	0	61,3	53,1	0,46	0,37	-
14.05.2025	0,084	0	2,589	0	0	2,545	0	0	24	0	61,1	53,3	0,46	0,37	-
15.05.2025	0,085	0	2,539	0	0	2,495	0	0	24	0	61,7	53,5	0,46	0,37	-
16.05.2025	0,085	0	2,546	0	0	2,501	0	0	24	0	61,5	53,4	0,46	0,37	-
17.05.2025	0,085	0	2,465	0	0	2,422	0	0	24	0	61,5	53,1	0,47	0,38	-
18.05.2025	0,084	0	2,7	0	0	2,652	0	0	24	0	61,7	54,2	0,46	0,37	-
19.05.2025	0,069	0	2,781	0	0	2,734	0	0	24	0	61	55	0,46	0,38	-
20.05.2025	0,041	0	2,938	0	0	2,889	0	0	24	0	60,6	57,2	0,46	0,38	-
Итого:	2,447	0	84,059	0	0	82,618	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,584														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	696,574	11881,07	0	0	11648,46	0	0	31511	64
20.05.2025	699,021	11965,13	0	0	11731,078	0	0	32231	64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:57:00