

#14452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,259	0	4,498	0	0	4,42	0	0	24	0	61,7	47,7	0,46	0,36	-
22.05.2023	0,287	0	4,88	0	0	4,794	0	0	24	0	61,8	47,5	0,46	0,36	-
23.05.2023	0,265	0	5,403	0	0	5,311	0	0	24	0	60,8	48,9	0,45	0,36	-
24.05.2023	0,232	0	4,068	0	0	4	0	0	24	0	60,4	46,6	0,44	0,36	-
25.05.2023	0,295	0	4,683	0	0	4,604	0	0	24	0	60,6	45,4	0,44	0,36	-
26.05.2023	0,39	0	5,32	0	0	5,228	0	0	24	0	61,6	43,8	0,44	0,35	-
27.05.2023	0,367	0	4,693	0	0	4,611	0	0	24	0	61,7	42,7	0,45	0,35	-
28.05.2023	0,322	0	4,181	0	0	4,106	0	0	24	0	62,9	44,2	0,45	0,35	-
29.05.2023	0,25	0	4,151	0	0	4,08	0	0	24	0	61,2	46,6	0,46	0,36	-
30.05.2023	0,084	0	3,464	0	0	3,407	0	0	24	0	59,6	53,7	0,45	0,36	-
31.05.2023	0,095	0	3,795	0	0	3,733	0	0	24	0	59,7	53,7	0,45	0,35	-
01.06.2023	0,083	0	3,394	0	0	3,338	0	0	24	0	59,8	53,9	0,45	0,35	-
02.06.2023	0,086	0	3,764	0	0	3,703	0	0	24	0	59,5	53,9	0,44	0,35	-
03.06.2023	0,081	0	3,197	0	0	3,144	0	0	24	0	59,5	53,4	0,44	0,35	-
04.06.2023	0,074	0	2,788	0	0	2,742	0	0	24	0	60	53,6	0,45	0,35	-
05.06.2023	0,089	0	3,319	0	0	3,264	0	0	24	0	59,6	53,1	0,44	0,35	-
06.06.2023	0,091	0	3,566	0	0	3,508	0	0	24	0	59,7	53,5	0,45	0,35	-
07.06.2023	0,09	0	3,915	0	0	3,851	0	0	24	0	59,4	53,9	0,45	0,35	-
08.06.2023	0,077	0	3,372	0	0	3,317	0	0	24	0	59,5	54	0,45	0,35	-
09.06.2023	0,071	0	3,594	0	0	3,536	0	0	24	0	59,1	54,3	0,44	0,35	-
10.06.2023	0,074	0	4,326	0	0	4,256	0	0	24	0	59,2	55,1	0,45	0,35	-
11.06.2023	0,07	0	3,763	0	0	3,703	0	0	24	0	59,1	54,6	0,44	0,35	-
12.06.2023	0,07	0	4,391	0	0	4,32	0	0	24	0	59,1	55,3	0,39	0,3	-
13.06.2023	0,074	0	3,969	0	0	3,905	0	0	24	0	59,3	54,8	0,45	0,35	-
14.06.2023	0,073	0	3,612	0	0	3,554	0	0	24	0	59,3	54,3	0,45	0,35	-
15.06.2023	0,082	0	3,711	0	0	3,65	0	0	24	0	59,6	54,2	0,45	0,35	-
16.06.2023	0,082	0	3,862	0	0	3,799	0	0	24	0	59,5	54,3	0,45	0,35	-
17.06.2023	0,077	0	3,173	0	0	3,121	0	0	24	0	59,3	53,4	0,45	0,35	-
18.06.2023	0,072	0	2,955	0	0	2,907	0	0	24	0	59,4	53,5	0,45	0,35	-
19.06.2023	0,08	0	3,495	0	0	3,439	0	0	24	0	59,5	54	0,45	0,35	-
20.06.2023	0,076	0	3,03	0	0	2,98	0	0	24	0	59,8	53,7	0,45	0,35	-
Итого:	4,418	0	120,332	0	0	118,331	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,055														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	353,508	5304,96	0	0	5205,282	0	0	14698	53
20.06.2023	357,926	5425,292	0	0	5323,613	0	0	15442	53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 10:16:29