

#88410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя: Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента: 4609
Порядковый номер: 8027
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 17048345
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,076	0	3,497	0	0	3,44	0	0	24	0	59,9	54,6	0,47	0,36	-
22.05.2024	0,083	0	3,803	0	0	3,74	0	0	24	0	59,8	54,5	0,48	0,36	-
23.05.2024	0,077	0	3,78	0	0	3,718	0	0	24	0	59,7	54,8	0,47	0,36	-
24.05.2024	0,095	0	3,423	0	0	3,366	0	0	24	0	60,1	53,4	0,47	0,36	-
25.05.2024	0,088	0	3,125	0	0	3,073	0	0	24	0	60,1	53,3	0,47	0,36	-
26.05.2024	0,072	0	3,132	0	0	3,08	0	0	24	0	60	54,5	0,48	0,36	-
27.05.2024	0,081	0	3,865	0	0	3,802	0	0	24	0	59,4	54,4	0,47	0,36	-
28.05.2024	0,072	0	3,247	0	0	3,193	0	0	24	0	59,9	54,5	0,47	0,36	-
29.05.2024	0,074	0	3,292	0	0	3,237	0	0	24	0	59,9	54,4	0,47	0,36	-
30.05.2024	0,076	0	3,878	0	0	3,815	0	0	24	0	59,4	54,7	0,46	0,35	-
31.05.2024	0,084	0	4,214	0	0	4,145	0	0	24	0	59,4	54,7	0,48	0,37	-
01.06.2024	0,083	0	3,5	0	0	3,443	0	0	24	0	59,5	53,8	0,48	0,36	-
02.06.2024	0,07	0	3,432	0	0	3,377	0	0	24	0	59,3	54,4	0,47	0,36	-
03.06.2024	0,079	0	3,238	0	0	3,185	0	0	24	0	59,6	53,7	0,48	0,36	-
04.06.2024	0,072	0	3,914	0	0	3,851	0	0	24	0	59,2	54,7	0,47	0,36	-
05.06.2024	0,074	0	3,349	0	0	3,295	0	0	24	0	59,4	54,1	0,48	0,36	-
06.06.2024	0,073	0	3,546	0	0	3,489	0	0	24	0	59,4	54,5	0,47	0,36	-
07.06.2024	0,09	0	3,82	0	0	3,758	0	0	24	0	59,5	53,9	0,47	0,36	-
08.06.2024	0,087	0	3,729	0	0	3,668	0	0	24	0	59,5	53,8	0,47	0,36	-
09.06.2024	0,073	0	3,559	0	0	3,502	0	0	24	0	59,3	54,4	0,47	0,36	-
10.06.2024	0,085	0	6,315	0	0	6,214	0	0	24	0	58,9	55,6	0,47	0,37	-
11.06.2024	0,072	0	3,314	0	0	3,26	0	0	24	0	59,6	54,3	0,47	0,36	-
12.06.2024	0,072	0	3,116	0	0	3,065	0	0	24	0	59,8	54,2	0,47	0,36	-
13.06.2024	0,073	0	2,94	0	0	2,892	0	0	24	0	59,9	53,9	0,47	0,36	-
14.06.2024	0,091	0	3,168	0	0	3,115	0	0	24	0	60,2	53,3	0,47	0,36	-
15.06.2024	0,09	0	3,677	0	0	3,616	0	0	24	0	59,7	53,7	0,48	0,36	-
16.06.2024	0,075	0	3,228	0	0	3,176	0	0	24	0	59,5	53,9	0,48	0,36	-
17.06.2024	0,08	0	2,996	0	0	2,947	0	0	24	0	59,9	53,4	0,48	0,36	-
18.06.2024	0,074	0	2,826	0	0	2,779	0	0	24	0	59,6	53,3	0,48	0,36	-
19.06.2024	0,079	0	3,25	0	0	3,196	0	0	24	0	59,7	53,8	0,48	0,36	-
20.06.2024	0,077	0	3,479	0	0	3,423	0	0	24	0	59,2	53,9	0,47	0,36	-
Итого:	2,447	0	109,652	0	0	107,86	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,584														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	550,026	9664,305	0	0	9474,178	0	0	23471	64
20.06.2024	552,47	9773,957	0	0	9582,039	0	0	24215	64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:21:14