

#14455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
 Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград
 Номер абонента 4609
 Порядковый номер 8027
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 17048345
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.06.2021 | 0,083 | 0 | 9,958 | 0 | 0 | 9,809 | 0 | 0 | 24 | 15494 | 0 | 0 | 56,9 | 54,9 | 0,38 | 0,34 | - |
| 22.06.2021 | 0,083 | 0 | 7,907 | 0 | 0 | 7,781 | 0 | 0 | 24 | 15511 | 0 | 0 | 58,8 | 56,3 | 0,39 | 0,34 | - |
| 23.06.2021 | 0,079 | 0 | 7,402 | 0 | 0 | 7,284 | 0 | 0 | 24 | 15532 | 0 | 0 | 58,7 | 56,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 24.06.2021 | 0,081 | 0 | 14,339 | 0 | 0 | 14,114 | 0 | 0 | 24 | 15551 | 0 | 0 | 58,3 | 56,9 | 0,38 | 0,35 | - |
| 25.06.2021 | 0,089 | 0 | 14,252 | 0 | 0 | 14,029 | 0 | 0 | 24 | 15557 | 0 | 0 | 58,2 | 56,7 | 0,38 | 0,35 | - |
| 26.06.2021 | 0,102 | 0 | 5,861 | 0 | 0 | 5,766 | 0 | 0 | 24 | 15565 | 0 | 0 | 59,3 | 55,1 | 0,39 | 0,34 | - |
| 27.06.2021 | 0,097 | 0 | 6,276 | 0 | 0 | 6,175 | 0 | 0 | 24 | 15589 | 0 | 0 | 59,1 | 55,4 | 0,39 | 0,34 | - |
| 28.06.2021 | 0,096 | 0 | 5,284 | 0 | 0 | 5,198 | 0 | 0 | 24 | 15609 | 0 | 0 | 59,6 | 55,2 | 0,39 | 0,34 | - |
| 29.06.2021 | 0,081 | 0 | 14,648 | 0 | 0 | 14,419 | 0 | 0 | 24 | 15631 | 0 | 0 | 57,9 | 56,6 | 0,39 | 0,35 | - |
| 30.06.2021 | 0,084 | 0 | 7,371 | 0 | 0 | 7,253 | 0 | 0 | 24 | 15641 | 0 | 0 | 59 | 56,2 | 0,39 | 0,35 | - |
| 01.07.2021 | 0,08 | 0 | 5,413 | 0 | 0 | 5,327 | 0 | 0 | 24 | 15661 | 0 | 0 | 59 | 55,5 | 0,39 | 0,34 | - |
| 02.07.2021 | 0,083 | 0 | 7,405 | 0 | 0 | 7,287 | 0 | 0 | 24 | 15683 | 0 | 0 | 58,9 | 56,2 | 0,39 | 0,34 | - |
| 03.07.2021 | 0,079 | 0 | 5,16 | 0 | 0 | 5,075 | 0 | 0 | 24 | 15704 | 0 | 0 | 59,5 | 55,8 | 0,39 | 0,34 | - |
| 04.07.2021 | 0,078 | 0 | 7,827 | 0 | 0 | 7,703 | 0 | 0 | 24 | 15727 | 0 | 0 | 58,4 | 56 | 0,38 | 0,34 | - |
| 05.07.2021 | 0,081 | 0 | 5,505 | 0 | 0 | 5,416 | 0 | 0 | 24 | 15747 | 0 | 0 | 59,3 | 55,7 | 0,39 | 0,34 | - |
| 06.07.2021 | 0,081 | 0 | 7,578 | 0 | 0 | 7,458 | 0 | 0 | 24 | 15770 | 0 | 0 | 58,7 | 56,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 07.07.2021 | 0,081 | 0 | 6,762 | 0 | 0 | 6,654 | 0 | 0 | 24 | 15789 | 0 | 0 | 58,9 | 56 | 0,38 | 0,34 | - |
| 08.07.2021 | 0,08 | 0 | 6,383 | 0 | 0 | 6,281 | 0 | 0 | 24 | 15809 | 0 | 0 | 58,9 | 55,9 | 0,38 | 0,34 | - |
| 09.07.2021 | 0,082 | 0 | 8,221 | 0 | 0 | 8,09 | 0 | 0 | 24 | 15830 | 0 | 0 | 58,7 | 56,2 | 0,39 | 0,34 | - |
| 10.07.2021 | 0,078 | 0 | 4,655 | 0 | 0 | 4,579 | 0 | 0 | 24 | 15847 | 0 | 0 | 59,6 | 55,6 | 0,39 | 0,34 | - |
| 11.07.2021 | 0,078 | 0 | 5,403 | 0 | 0 | 5,315 | 0 | 0 | 24 | 15869 | 0 | 0 | 59,4 | 55,9 | 0,38 | 0,34 | - |
| 12.07.2021 | 0,079 | 0 | 5,569 | 0 | 0 | 5,48 | 0 | 0 | 24 | 15891 | 0 | 0 | 59 | 55,5 | 0,38 | 0,34 | - |
| 13.07.2021 | 0,077 | 0 | 5,242 | 0 | 0 | 5,157 | 0 | 0 | 24 | 15910 | 0 | 0 | 59,2 | 55,6 | 0,38 | 0,34 | - |
| 14.07.2021 | 0,077 | 0 | 5,995 | 0 | 0 | 5,899 | 0 | 0 | 24 | 15931 | 0 | 0 | 58,8 | 55,7 | 0,39 | 0,34 | - |
| 15.07.2021 | 0,077 | 0 | 5,747 | 0 | 0 | 5,657 | 0 | 0 | 24 | 15951 | 0 | 0 | 58,4 | 55,1 | 0,38 | 0,34 | - |
| 16.07.2021 | 0,075 | 0 | 6,471 | 0 | 0 | 6,368 | 0 | 0 | 24 | 15972 | 0 | 0 | 58,7 | 55,9 | 0,39 | 0,34 | - |
| 17.07.2021 | 0,074 | 0 | 5,311 | 0 | 0 | 5,225 | 0 | 0 | 24 | 15991 | 0 | 0 | 59,1 | 55,8 | 0,39 | 0,34 | - |
| 18.07.2021 | 0,073 | 0 | 6,511 | 0 | 0 | 6,408 | 0 | 0 | 24 | 16013 | 0 | 0 | 58,6 | 55,9 | 0,39 | 0,34 | - |
| 19.07.2021 | 0,075 | 0 | 6,243 | 0 | 0 | 6,143 | 0 | 0 | 24 | 16033 | 0 | 0 | 58,7 | 55,8 | 0,39 | 0,34 | - |
| 20.07.2021 | 0,077 | 0 | 5,833 | 0 | 0 | 5,742 | 0 | 0 | 24 | 16054 | 0 | 0 | 58,3 | 55,1 | 0,39 | 0,34 | - |
| Итого: | 2,44 | 0 | 216,532 | 0 | 0 | 213,092 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,583 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2021 | 741,729 | 38747,371 | 0 | 0 | 37944,762 | 0 | 0 | 31043 | 1611 |
| 20.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.07.2021 12:51:34