

#14444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2022 | 0,086 | 0 | 3,799 | 0 | 0 | 3,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 53,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 22.06.2022 | 0,086 | 0 | 3,832 | 0 | 0 | 3,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 53,8 | 0,43 | 0,35 | - |
| 23.06.2022 | 0,09 | 0 | 5,14 | 0 | 0 | 5,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 53,9 | 0,42 | 0,35 | - |
| 24.06.2022 | 0,108 | 0 | 4,113 | 0 | 0 | 4,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 53 | 0,43 | 0,35 | - |
| 25.06.2022 | 0,081 | 0 | 3,62 | 0 | 0 | 3,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 53,9 | 0,43 | 0,35 | - |
| 26.06.2022 | 0,074 | 0 | 3,079 | 0 | 0 | 3,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 53,6 | 0,43 | 0,34 | - |
| 27.06.2022 | 0,077 | 0 | 8,169 | 0 | 0 | 8,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 54,6 | 0,35 | 0,29 | - |
| 28.06.2022 | 0,081 | 0 | 7,043 | 0 | 0 | 6,933 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 55,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 29.06.2022 | 0,082 | 0 | 3,612 | 0 | 0 | 3,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 53,3 | 0,43 | 0,35 | - |
| 30.06.2022 | 0,074 | 0 | 3,349 | 0 | 0 | 3,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 54 | 0,43 | 0,35 | - |
| 01.07.2022 | 0,092 | 0 | 4,181 | 0 | 0 | 4,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 53,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 02.07.2022 | 0,081 | 0 | 3,568 | 0 | 0 | 3,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 53,7 | 0,43 | 0,35 | - |
| 03.07.2022 | 0,071 | 0 | 3,73 | 0 | 0 | 3,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 54,4 | 0,43 | 0,35 | - |
| 04.07.2022 | 0,076 | 0 | 3,292 | 0 | 0 | 3,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 53,7 | 0,43 | 0,35 | - |
| 05.07.2022 | 0,087 | 0 | 4,922 | 0 | 0 | 4,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 54,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 06.07.2022 | 0,075 | 0 | 3,51 | 0 | 0 | 3,454 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 54 | 0,43 | 0,35 | - |
| 07.07.2022 | 0,077 | 0 | 4,135 | 0 | 0 | 4,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 54,3 | 0,43 | 0,35 | - |
| 08.07.2022 | 0,099 | 0 | 4,205 | 0 | 0 | 4,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 53,3 | 0,42 | 0,35 | - |
| 09.07.2022 | 0,074 | 0 | 3,067 | 0 | 0 | 3,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 53,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 10.07.2022 | 0,075 | 0 | 4,096 | 0 | 0 | 4,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 54,2 | 0,43 | 0,35 | - |
| 11.07.2022 | 0,083 | 0 | 6,968 | 0 | 0 | 6,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 55,8 | 0,42 | 0,35 | - |
| 12.07.2022 | 0,083 | 0 | 3,67 | 0 | 0 | 3,611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 53,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 13.07.2022 | 0,08 | 0 | 3,175 | 0 | 0 | 3,123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 53,5 | 0,43 | 0,35 | - |
| 14.07.2022 | 0,078 | 0 | 3,186 | 0 | 0 | 3,134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 53,8 | 0,43 | 0,35 | - |
| 15.07.2022 | 0,077 | 0 | 3,088 | 0 | 0 | 3,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 53,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 16.07.2022 | 0,075 | 0 | 3,185 | 0 | 0 | 3,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 53,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 17.07.2022 | 0,075 | 0 | 3,434 | 0 | 0 | 3,379 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 54,1 | 0,43 | 0,35 | - |
| 18.07.2022 | 0,084 | 0 | 3,256 | 0 | 0 | 3,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 53,3 | 0,43 | 0,35 | - |
| 19.07.2022 | 0,08 | 0 | 3,306 | 0 | 0 | 3,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 53,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 20.07.2022 | 0,082 | 0 | 3,395 | 0 | 0 | 3,339 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 54,1 | 0,43 | 0,35 | - |
| Итого: | 2,443 | 0 | 121,125 | 0 | 0 | 119,185 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,584 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2022 | 177,318 | 2812,888 | 0 | 0 | 2760,746 | 0 | 0 | 6683 | 52 |
| 20.07.2022 | 179,762 | 2934,014 | 0 | 0 | 2879,932 | 0 | 0 | 7403 | 52 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:41:33