

#134339#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.06.2025 по 08.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
4609

Заводской номер счётчика 17048345	Показания прибора, ГДж 08.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 26.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,828	0,035	0.793	0.189

Подпись исполнителя



#134338#

Отчёт за период с 26.06.2025 по 08.07.2025.

Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1
Отчёт сформирован 11.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.06.2025	-	0,077	0	2,079	0	0	2,045	0	0	12	12	59,3	50,3	0,46	0,37
28.06.2025	-	0,082	0	1,963	0	0	1,931	0	0	24	0	59,4	49,3	0,46	0,37
29.06.2025	-	0,064	0	1,748	0	0	1,719	0	0	24	0	59,1	50,2	0,46	0,37
30.06.2025	-	0,072	0	1,98	0	0	1,948	0	0	24	0	59,3	50,5	0,45	0,36
01.07.2025	-	0,065	0	1,794	0	0	1,766	0	0	24	0	58,6	49,9	0,45	0,36
02.07.2025	-	0,062	0	1,815	0	0	1,786	0	0	24	0	58,6	50,3	0,46	0,37
03.07.2025	-	0,061	0	1,824	0	0	1,795	0	0	24	0	58,8	50,7	0,45	0,36
04.07.2025	-	0,062	0	1,845	0	0	1,815	0	0	24	0	58,9	50,7	0,46	0,37
05.07.2025	-	0,063	0	1,794	0	0	1,765	0	0	24	0	59,1	50,6	0,46	0,37
06.07.2025	-	0,061	0	1,648	0	0	1,622	0	0	24	0	59	50	0,46	0,37
07.07.2025	-	0,062	0	1,992	0	0	1,959	0	0	24	0	59,3	51,8	0,46	0,37
08.07.2025	-	0,061	0	1,737	0	0	1,709	0	0	24	0	58,7	50,2	0,46	0,37
Итого:	-	0,792	0	22,219	0	0	21,86	0	0	276	12	59,01	50,38	0,46	0,37

Общее время работы системы

288 час.

Период нормальной работы системы

276 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.06.2025	0,035	0,863	0	0	0,849	0	0	12	72
08.07.2025	0,828	23,079	0	0	22,709	0	0	300	72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения