

#14457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 31.07.2021

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,078	0	5,247	0	0	5,162	0	0	24	16074	0	0	59,3	55,7	0,39	0,34	-
22.07.2021	0,078	0	5,755	0	0	5,663	0	0	24	16096	0	0	59	55,7	0,38	0,34	-
23.07.2021	0,078	0	5,931	0	0	5,837	0	0	24	16117	0	0	58,6	55,4	0,38	0,34	-
24.07.2021	0,078	0	5,384	0	0	5,297	0	0	24	16137	0	0	59,2	55,7	0,39	0,34	-
25.07.2021	0,078	0	4,47	0	0	4,397	0	0	24	16158	0	0	59,7	55,5	0,39	0,34	-
26.07.2021	0,078	0	7,003	0	0	6,895	0	0	24	16180	0	0	57,6	55	0,39	0,34	-
27.07.2021	0,078	0	10,7	0	0	10,538	0	0	24	16198	0	0	57,2	55,5	0,39	0,34	-
28.07.2021	0,074	0	10,583	0	0	10,426	0	0	24	16210	0	0	56,4	54,8	0,39	0,34	-
29.07.2021	0,076	0	7,094	0	0	6,985	0	0	24	16223	0	0	57,5	54,9	0,39	0,34	-
30.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16241	0	0	0	0	0	0	-
31.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16264	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	0,696	0	62,167	0	0	61,2	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,166																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	744,168	38963,905	0	0	38157,854	0	0	31763	1611
31.07.2021	745,017	39036,952	0	0	38229,759	0	0	32027	1611

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:21:44