

# #14443#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8027  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17048345  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,074	0	3,167	0	0	3,116	0	0	24	0	59,2	53,5	0,43	0,35	-
22.07.2022	0,088	0	3,224	0	0	3,171	0	0	24	0	59,8	53,2	0,43	0,35	-
23.07.2022	0,069	0	2,855	0	0	2,809	0	0	24	0	59,3	53,4	0,43	0,35	-
24.07.2022	0,072	0	4,941	0	0	4,862	0	0	24	0	58,9	55,4	0,42	0,35	-
25.07.2022	0,075	0	8,276	0	0	8,145	0	0	24	0	58,4	56,2	0,42	0,36	-
26.07.2022	0,085	0	7,395	0	0	7,278	0	0	24	0	58,7	56	0,42	0,36	-
27.07.2022	0,075	0	7,583	0	0	7,463	0	0	24	0	58,7	56,3	0,43	0,37	-
28.07.2022	0,08	0	7,319	0	0	7,203	0	0	24	0	58,7	56,1	0,45	0,39	-
29.07.2022	0,073	0	5,813	0	0	5,721	0	0	24	0	58,9	55,8	0,45	0,37	-
30.07.2022	0,072	0	3,431	0	0	3,375	0	0	24	0	59,4	54,4	0,44	0,36	-
31.07.2022	0,072	0	3,15	0	0	3,098	0	0	24	0	59,6	54,1	0,44	0,36	-
01.08.2022	0,081	0	3,1	0	0	3,049	0	0	24	0	59,8	53,5	0,45	0,36	-
02.08.2022	0,075	0	3,442	0	0	3,386	0	0	24	0	59,4	54,1	0,44	0,36	-
03.08.2022	0,022	0	2,734	0	0	2,702	0	0	24	0	50,1	48,1	0,24	0,22	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	22,4	0,19	0,2	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	21,9	0,26	0,27	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	21,7	0,32	0,33	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	21,4	0,37	0,34	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,2	0,42	0,35	-
09.08.2022	0,026	0	1,151	0	0	1,134	0	0	24	0	56	50,5	0,42	0,34	-
10.08.2022	0,077	0	4,304	0	0	4,234	0	0	24	0	59	54,7	0,43	0,36	-
11.08.2022	0,082	0	11,689	0	0	11,503	0	0	24	0	58,6	56,9	0,42	0,35	-
12.08.2022	0,078	0	4,762	0	0	4,686	0	0	24	0	58,9	55	0,42	0,35	-
13.08.2022	0,071	0	4,424	0	0	4,354	0	0	24	0	58,9	55	0,43	0,35	-
14.08.2022	0,072	0	7,649	0	0	7,528	0	0	24	0	58,7	56,4	0,42	0,35	-
15.08.2022	0,089	0	5,636	0	0	5,547	0	0	24	0	58,9	55,1	0,43	0,35	-
16.08.2022	0,083	0	3,835	0	0	3,773	0	0	24	0	59,2	54	0,43	0,35	-
17.08.2022	0,071	0	3,096	0	0	3,045	0	0	24	0	59,7	54,1	0,43	0,35	-
18.08.2022	0,082	0	4,4	0	0	4,329	0	0	24	0	59	54,4	0,42	0,35	-
19.08.2022	0,069	0	5,708	0	0	5,618	0	0	24	0	58,7	55,8	0,42	0,35	-
20.08.2022	0,064	0	4,754	0	0	4,678	0	0	24	0	58,7	55,5	0,42	0,35	-
Итого:	1,877	0	127,838	0	0	125,807	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,448														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	179,762	2934,014	0	0	2879,932	0	0	7403	52
20.08.2022	181,638	3061,852	0	0	3005,737	0	0	8147	52

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 11:10:43