

#28771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,067	0	3,148	0	0	3,097	0	0	24	0	59,4	54,2	0,43	0,35	-
22.07.2023	0,063	0	2,772	0	0	2,727	0	0	24	0	59,5	54	0,43	0,35	-
23.07.2023	0,062	0	2,863	0	0	2,817	0	0	24	0	59,3	54,1	0,43	0,35	-
24.07.2023	0,069	0	3,1	0	0	3,05	0	0	24	0	59,6	54,2	0,44	0,36	-
25.07.2023	0,061	0	3,059	0	0	3,008	0	0	24	0	59,6	54,7	0,44	0,36	-
26.07.2023	0,072	0	2,765	0	0	2,72	0	0	24	0	59,7	53,4	0,44	0,36	-
27.07.2023	0,072	0	3,003	0	0	2,953	0	0	24	0	59,5	53,6	0,43	0,36	-
28.07.2023	0,073	0	2,85	0	0	2,804	0	0	24	0	59,6	53,3	0,43	0,35	-
29.07.2023	0,067	0	2,747	0	0	2,702	0	0	24	0	59,4	53,6	0,43	0,35	-
30.07.2023	0,065	0	2,714	0	0	2,669	0	0	24	0	59,4	53,6	0,43	0,35	-
31.07.2023	0,07	0	2,999	0	0	2,95	0	0	24	0	59,4	53,8	0,43	0,35	-
01.08.2023	0,072	0	3,185	0	0	3,134	0	0	24	0	59,4	53,9	0,43	0,35	-
02.08.2023	0,021	0	3,453	0	0	3,408	0	0	24	0	52,6	51,2	0,28	0,27	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	21,9	0,25	0,27	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	21,8	0,24	0,26	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	21,5	0,24	0,25	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,2	0,24	0,25	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,2	0,24	0,25	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	20,8	0,24	0,25	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,6	0,23	0,25	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,4	0,23	0,25	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,2	0,23	0,24	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20	0,23	0,24	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20	0,23	0,24	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20	0,23	0,24	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,1	0,23	0,25	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,3	0,24	0,25	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	20,4	0,24	0,25	-
18.08.2023	0,041	0	1,791	0	0	1,762	0	0	24	0	58,8	53,2	0,36	0,31	-
19.08.2023	0,065	0	2,905	0	0	2,858	0	0	24	0	59,2	53,8	0,46	0,37	-
20.08.2023	0,065	0	2,959	0	0	2,911	0	0	24	0	59,2	53,9	0,45	0,36	-
Итого:	1,005	0	46,313	0	0	45,57	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,24														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	360,079	5522,604	0	0	5419,333	0	0	16162	53
20.08.2023	361,084	5568,916	0	0	5464,904	0	0	16906	53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 11:19:40