

#92901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель: Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя: Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента: 4609
Порядковый номер: 8027
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 17048345
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,069	0	2,819	0	0	2,773	0	0	24	0	59,8	53,8	0,46	0,36	-
22.07.2024	0,072	0	3,363	0	0	3,308	0	0	24	0	59,4	54,3	0,46	0,36	-
23.07.2024	0,069	0	3,586	0	0	3,527	0	0	24	0	59,5	54,9	0,46	0,36	-
24.07.2024	0,073	0	3,151	0	0	3,099	0	0	24	0	59,5	53,9	0,46	0,36	-
25.07.2024	0,071	0	3,131	0	0	3,08	0	0	24	0	59,4	53,9	0,46	0,36	-
26.07.2024	0,071	0	3,887	0	0	3,825	0	0	24	0	58,9	54,5	0,45	0,36	-
27.07.2024	0,07	0	3,014	0	0	2,965	0	0	24	0	59,8	54,2	0,46	0,36	-
28.07.2024	0,071	0	2,921	0	0	2,872	0	0	24	0	60,3	54,4	0,45	0,36	-
29.07.2024	0,072	0	3,809	0	0	3,748	0	0	24	0	59	54,4	0,45	0,36	-
30.07.2024	0,071	0	2,907	0	0	2,859	0	0	24	0	59,7	53,7	0,46	0,36	-
31.07.2024	0,016	0	0,505	0	0	0,498	0	0	24	0	52,5	44,6	0,16	0,17	-
01.08.2024	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	32,7	26,8	0,05	0,06	-
02.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,3	0,06	0,07	-
03.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,9	0,06	0,07	-
04.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	20,7	0,06	0,07	-
05.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,7	0,06	0,08	-
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,6	0,07	0,08	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,5	0,07	0,09	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,5	0,08	0,09	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,6	0,08	0,09	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	20,5	0,08	0,09	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,3	0,08	0,09	-
12.08.2024	0	0	0,003	0	0	0,003	0	0	24	0	20,6	19,9	0,22	0,23	-
13.08.2024	0,033	0	16,771	0	0	16,621	0	0	24	0	42,6	42,1	0,39	0,35	-
14.08.2024	0,092	0	6,377	0	0	6,274	0	0	24	0	59,1	55,6	0,46	0,36	-
15.08.2024	0,078	0	3,928	0	0	3,865	0	0	24	0	59,2	54,4	0,45	0,36	-
16.08.2024	0,075	0	3,628	0	0	3,57	0	0	24	0	59,2	54,2	0,46	0,36	-
17.08.2024	0,074	0	2,891	0	0	2,844	0	0	24	0	59,5	53,4	0,46	0,36	-
18.08.2024	0,079	0	3,155	0	0	3,104	0	0	24	0	59,5	53,5	0,46	0,36	-
19.08.2024	0,076	0	3,375	0	0	3,32	0	0	24	0	59,5	54,1	0,45	0,35	-
20.08.2024	0,079	0	3,536	0	0	3,479	0	0	24	0	59,4	54	0,45	0,35	-
Итого:	1,311	0	76,758	0	0	75,635	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,313														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	554,666	9877,324	0	0	9683,718	0	0	24935	64
20.08.2024	555,978	9954,084	0	0	9759,355	0	0	25679	64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2024 7:54:01