

#145246#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
4609
8027
ТВ7 (ASCII)
17048345
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,058	0	1,881	0	0	1,85	0	0	24	0	59,5	52,1	0,46	0,36	-
22.07.2025	0,057	0	1,745	0	0	1,717	0	0	24	0	59	51	0,47	0,37	-
23.07.2025	0,058	0	1,906	0	0	1,875	0	0	24	0	59,4	52,1	0,46	0,36	-
24.07.2025	0,058	0	1,85	0	0	1,821	0	0	24	0	59,2	51,6	0,46	0,36	-
25.07.2025	0,058	0	1,877	0	0	1,846	0	0	24	0	59,3	51,9	0,46	0,36	-
26.07.2025	0,057	0	1,796	0	0	1,766	0	0	24	0	59,6	51,8	0,46	0,36	-
27.07.2025	0,057	0	1,85	0	0	1,82	0	0	24	0	59,4	51,9	0,45	0,36	-
28.07.2025	0,059	0	2,116	0	0	2,082	0	0	24	0	59,3	52,5	0,45	0,36	-
29.07.2025	0,056	0	1,959	0	0	1,928	0	0	24	0	59	52	0,44	0,34	-
30.07.2025	0,023	0	1,523	0	0	1,503	0	0	24	0	54,2	50,5	0,27	0,26	-
31.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	22,2	0,19	0,21	-
01.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21	0,06	0,08	-
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,7	0	0,02	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,5	0	0,01	-
04.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,4	0	0,01	-
05.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,1	0	0,01	-
06.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,8	0	0,01	-
07.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,4	0,02	0,03	-
08.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,4	0,07	0,09	-
09.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,2	0,14	0,16	-
10.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,3	0,2	0,22	-
11.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,2	0,14	0,15	-
12.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	19	0,01	0,02	-
13.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,1	0,25	0,21	-
14.08.2025	0,02	0	0,789	0	0	0,778	0	0	24	0	53,8	47,6	0,42	0,34	-
15.08.2025	0,061	0	2,107	0	0	2,074	0	0	24	0	58,1	51,1	0,45	0,37	-
16.08.2025	0,06	0	1,91	0	0	1,879	0	0	24	0	58,6	51	0,46	0,37	-
17.08.2025	0,062	0	1,921	0	0	1,89	0	0	24	0	59,3	51,5	0,46	0,36	-
18.08.2025	0,063	0	1,751	0	0	1,722	0	0	24	0	59,7	51,1	0,44	0,35	-
19.08.2025	0,064	0	2,173	0	0	2,138	0	0	24	0	58,9	51,8	0,42	0,34	-
20.08.2025	0,061	0	2,028	0	0	1,996	0	0	24	0	58,7	51,4	0,45	0,37	-
Итого:	0,932	0	31,182	0	0	30,685	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,223														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1,557	44,535	0	0	43,82	0	0	585	75
20.08.2025	2,49	75,716	0	0	74,505	0	0	1329	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 11:35:20