

#14442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,064	0	3,518	0	0	3,461	0	0	24	0	59,3	54,9	0,42	0,35	-
22.08.2022	0,07	0	4,801	0	0	4,724	0	0	24	0	58,9	55,4	0,42	0,35	-
23.08.2022	0,071	0	4,985	0	0	4,906	0	0	24	0	58,7	55,3	0,42	0,35	-
24.08.2022	0,083	0	5,246	0	0	5,162	0	0	24	0	58,9	55,1	0,42	0,35	-
25.08.2022	0,066	0	4,457	0	0	4,385	0	0	24	0	59	55,4	0,42	0,35	-
26.08.2022	0,073	0	3,703	0	0	3,643	0	0	24	0	59,2	54,5	0,43	0,35	-
27.08.2022	0,063	0	3,456	0	0	3,401	0	0	24	0	59,1	54,7	0,43	0,35	-
28.08.2022	0,065	0	9,734	0	0	9,581	0	0	24	0	58,4	56,8	0,42	0,35	-
29.08.2022	0,07	0	5,78	0	0	5,688	0	0	24	0	58,9	55,9	0,42	0,35	-
30.08.2022	0,069	0	4,036	0	0	3,971	0	0	24	0	59,1	54,9	0,42	0,35	-
31.08.2022	0,071	0	5,715	0	0	5,624	0	0	24	0	58,9	55,9	0,42	0,35	-
01.09.2022	0,073	0	6,072	0	0	5,975	0	0	24	0	58,9	56	0,42	0,35	-
02.09.2022	0,08	0	7,063	0	0	6,95	0	0	24	0	58,9	56,1	0,42	0,35	-
03.09.2022	0,07	0	3,22	0	0	3,168	0	0	24	0	59,5	54,3	0,42	0,35	-
04.09.2022	0,07	0	2,879	0	0	2,833	0	0	24	0	59,5	53,7	0,42	0,35	-
05.09.2022	0,081	0	4,333	0	0	4,263	0	0	24	0	59,1	54,6	0,42	0,35	-
06.09.2022	0,086	0	5,512	0	0	5,424	0	0	24	0	59	55,2	0,41	0,35	-
07.09.2022	0,082	0	3,653	0	0	3,594	0	0	24	0	59,2	53,8	0,42	0,35	-
08.09.2022	0,085	0	3,642	0	0	3,583	0	0	24	0	59,4	53,7	0,42	0,35	-
09.09.2022	0,085	0	5,429	0	0	5,341	0	0	24	0	59	55,2	0,41	0,35	-
10.09.2022	0,079	0	4,497	0	0	4,425	0	0	24	0	59,2	54,9	0,42	0,35	-
11.09.2022	0,076	0	3,222	0	0	3,169	0	0	24	0	59,4	53,7	0,42	0,35	-
12.09.2022	0,091	0	3,314	0	0	3,26	0	0	24	0	59,4	52,8	0,42	0,35	-
13.09.2022	0,091	0	3,923	0	0	3,859	0	0	24	0	59,4	53,8	0,42	0,35	-
14.09.2022	0,086	0	3,271	0	0	3,217	0	0	24	0	59,6	53,2	0,42	0,35	-
15.09.2022	0,086	0	2,816	0	0	2,77	0	0	24	0	60,1	52,6	0,43	0,35	-
16.09.2022	0,087	0	2,701	0	0	2,656	0	0	24	0	60,1	52,3	0,42	0,35	-
17.09.2022	0,08	0	2,909	0	0	2,861	0	0	24	0	59,9	53,2	0,42	0,35	-
18.09.2022	0,081	0	4,995	0	0	4,915	0	0	24	0	58,9	55	0,42	0,35	-
19.09.2022	0,083	0	3,345	0	0	3,29	0	0	24	0	59,5	53,5	0,42	0,35	-
20.09.2022	0,091	0	3,13	0	0	3,079	0	0	24	0	59,7	52,7	0,4	0,34	-
Итого:	2,408	0	135,357	0	0	133,178	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,575														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	181,638	3061,852	0	0	3005,737	0	0	8147	52
20.09.2022	184,046	3197,21	0	0	3138,915	0	0	8891	52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 8:40:23