

#95242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8027  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17048345  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,079	0	2,931	0	0	2,883	0	0	24	0	59,9	53,3	0,45	0,35	-
22.08.2024	0,077	0	3,478	0	0	3,422	0	0	24	0	59,3	53,9	0,45	0,35	-
23.08.2024	0,077	0	4,056	0	0	3,991	0	0	24	0	59,2	54,6	0,45	0,35	-
24.08.2024	0,081	0	3,244	0	0	3,192	0	0	24	0	59,4	53,4	0,45	0,35	-
25.08.2024	0,079	0	3,178	0	0	3,126	0	0	24	0	59,5	53,5	0,45	0,35	-
26.08.2024	0,05	0	6,236	0	0	6,156	0	0	24	0	52,3	50,4	0,36	0,31	-
27.08.2024	0,083	0	2,977	0	0	2,928	0	0	24	0	59,9	53,1	0,46	0,36	-
28.08.2024	0,078	0	3,166	0	0	3,114	0	0	24	0	59,5	53,5	0,46	0,36	-
29.08.2024	0,078	0	2,872	0	0	2,825	0	0	24	0	59,7	53,2	0,46	0,36	-
30.08.2024	0,081	0	2,869	0	0	2,822	0	0	24	0	59,8	53	0,46	0,36	-
31.08.2024	0,088	0	2,938	0	0	2,889	0	0	24	0	59,9	52,7	0,46	0,36	-
01.09.2024	0,077	0	2,974	0	0	2,925	0	0	24	0	59,6	53,3	0,45	0,36	-
02.09.2024	0,085	0	3,718	0	0	3,658	0	0	24	0	59,5	53,9	0,46	0,36	-
03.09.2024	0,084	0	3,056	0	0	3,005	0	0	24	0	59,7	53,1	0,46	0,36	-
04.09.2024	0,075	0	2,931	0	0	2,884	0	0	24	0	59,7	53,5	0,46	0,36	-
05.09.2024	0,075	0	3,77	0	0	3,71	0	0	24	0	59,2	54,4	0,46	0,36	-
06.09.2024	0,081	0	2,763	0	0	2,717	0	0	24	0	60	52,9	0,46	0,36	-
07.09.2024	0,089	0	2,489	0	0	2,447	0	0	24	0	60,4	51,7	0,46	0,36	-
08.09.2024	0,075	0	2,701	0	0	2,657	0	0	24	0	59,9	53,2	0,46	0,36	-
09.09.2024	0,085	0	3,137	0	0	3,085	0	0	24	0	59,7	53,1	0,46	0,36	-
10.09.2024	0,085	0	3,111	0	0	3,06	0	0	24	0	59,7	53,1	0,46	0,36	-
11.09.2024	0,077	0	3,562	0	0	3,504	0	0	24	0	59,3	54	0,46	0,36	-
12.09.2024	0,078	0	3,596	0	0	3,538	0	0	24	0	59,3	54	0,45	0,36	-
13.09.2024	0,085	0	3,264	0	0	3,211	0	0	24	0	59,5	53,2	0,45	0,36	-
14.09.2024	0,084	0	3,042	0	0	2,992	0	0	24	0	59,7	53	0,45	0,36	-
15.09.2024	0,077	0	3,23	0	0	3,177	0	0	24	0	59,4	53,7	0,45	0,36	-
16.09.2024	0,078	0	3,167	0	0	3,115	0	0	24	0	59,6	53,6	0,46	0,36	-
17.09.2024	0,084	0	4,093	0	0	4,026	0	0	24	0	59,5	54,6	0,45	0,36	-
18.09.2024	0,076	0	3,329	0	0	3,274	0	0	24	0	59,5	54	0,45	0,36	-
19.09.2024	0,078	0	4,393	0	0	4,322	0	0	24	0	59,1	54,8	0,45	0,36	-
20.09.2024	0,08	0	3,524	0	0	3,467	0	0	24	0	59,4	53,9	0,45	0,36	-
Итого:	2,459	0	103,795	0	0	102,122	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,587														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	555,978	9954,084	0	0	9759,355	0	0	25679	64
20.09.2024	558,437	10057,878	0	0	9861,478	0	0	26423	64

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 13:51:51